



p.p. 142,00 m.n.p.m

RZĘDNE TERENU								
RZĘDNE OSI RUROCIĄGU								
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
DŁUGOŚĆ ODCINKA		L=46,45 m	L = 29,90 m	L = 23,20 m	L = 40,20 m	L = 75,45 m	L = 94,30m	
SPADEK		i=1,9%	i=1,7%	i = 1,7 %	i = 6,0 %	i = 1,9 %	i = 1,4 %	
WYMIARY/MATERIAŁY		PE100 SDR17 PN10 Ø90 Hydranty HP 80			PE100 SDR17 PN10 Ø90 Hydranty HP 80		PE100 SDR17 PN10 Ø90 Hydranty HP 80	
DŁUGOŚĆ/ODLEGŁOŚĆ	0	46,45	29,90	23,20	40,20	75,45	94,30	309,50

WYKOPY BEZ WYMIANY GRUNTU W SZALUNKU ROZPOROWYM PRZESUWNYM LUB JAKO SZEROKOPRZESTRZENNE O BEZPIECZNYM NACHYLENIU SKARP

NA SKRZYŻOWANIACH Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ WYKOPY RĘCZNE

PODSYPKA POD RURY 15 cm piaskowo-żwirowa (pospółka)
ODSYPKA 30 cm ponad rurę piaskowo-żwirowa (pospółka)

<p align="center">RYSZARD DELA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "DELBUD" 11-300 Biskupiec ul. Jana Kilińskiego 28</p>		
<p align="center">Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wałpusz</p>		
ADRES:	281706_2 Szczytno, Obręb 0032 Zielonka dz. nr. 14/12, 53/6, 52 gmina Szczytno	
RYSunek NR 1	Profil podłużny sieci wodociągowej	skala: 1:100/1:500
Inwestor:	Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3; 12-100 Szczytno	
Projektant:	RYSZARD DELA upr. bud. nr WAM/0117/PWOS/09	