

Kalisz, dnia 12.04.2023 r.

Dotyczy postępowania pod nazwą „**Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do budynku krytej pływalni przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 20a w Kaliszu, będącej własnością „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportowa 10” (Nr postępowania: PW.ZP-1/III/2023)**.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem **2023/S 058-170153** dnia 22.03.2023 r., zmiana ogłoszenia została opublikowana w dniu 11.04.2023 r. pod numerem **2023/S 071-218083**.

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający odpowiada na pytania i wyjaśnia co następuje:

1. W zawiązku z udostępnieniem warunków przyłączeniowych, Wykonawca prosi o weryfikację i poprawę mocy umownej podanej w Formularzu ofertowym. Zgodnie z warunkami przyłączenia moc wynosi 54 m³, w przeliczeniu na kWh zgodnie z pkt 1.11 Taryfy PSG wynosi 592 kWh (54x10,972).

Ad. 1. W udostępnionych warunkach przyłączeniowych do sieci gazowej w pkt 5 w tabeli charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego podane są dwie wartości minimalny odbiór (6m³/h) i maksymalny (54m³/h). Zamawiający zgodnie z wydanymi warunkami, po szczegółowej analizie i konsultacjach projektowych, przyjął moc umowną na poziomie 350 kW/h. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.