

Biała Podlaska 02.08.2021

Dotyczy zapytania ofertowego:

**„Serwis agregatów kogeneracyjnych polegający na przeprowadzaniu planowych, okresowych przeglądów biogazowych agregatów prądotwórczych”**

**Pytanie:**

Proszę o numery artykułów części wypisanych do złożenia oferty.

Proszę również o podanie numeru silnika lub zdjęcia tabliczki znamionowej.

**Odpowiedź:**

**Zdjęcia tabliczek znamionowych w załączeniu.**

**Części muszą być oryginalne i zgodne z katalogiem producenta silnika MAN.**

**Pytanie:**

W związku z okresem urlopowym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 17.08.2021 godz. 12:00.

Prośbę naszą motywujemy ograniczeniem osób mogących złożyć ofertę ze względu na okres urlopowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.**

PREZES ZARZĄDU  
BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o.  
w Białej Podlaskiej

*mgr inż. Agnieszka Baczyńska*