



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

Szczecin, 10.08.2023r.

Nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „**Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej**”.

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający zmienia treść udzielonych wyjaśnień na wnioski wykonawców - zestaw 13 następująco:

Pytanie nr 17

W TER I. Branża Hydrotechniczna – Wykonanie konstrukcji nabrzeża – montaż tarcz kotwiących w poz. 77 powinno być 13 szt. tarcz w Przekroju I-I zgodnie z rysunkiem TH-13.10 i TH-02.

Odpowiedź

Wskazana ilość tarcz - 7 szt. jest prawidłowa. Zgodnie z dokumentacją projektową rysunki TH13-10 – Projektowane ściągi oraz TH28 – Tracze kotwiące do wykonania jest 7 tarcz kotwiących przy wykorzystaniu 13 ściągow. Pozycja TER nr 77 - Wykonanie, dostarczenie i montaż tarcz kotwiących - Przekrój I-I – powinna wynosić 7 szt. Dla przekroju I-I należy wykonać 6 tarcz kotwiących z dwoma ściągami oraz jedną tarczę kotwiącą z jednym ściągiem.

W związku z powyższym Zamawiający anuluje modyfikację dokumentów postępowania w tym zakresie.