



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Znak: RIOŚ.271.1.5.2022.DD

Szczawnica, dnia 11 kwietnia 2022 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: **Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Szlachtowej**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień:

Zapytanie:

W przedmiarze w zakresie robót wykończeniowych dot. strefy relaksu ujęte są w pozycji 16.2 sadzenie drzew i krzewów 44 st. Zamawiający nie podaje jakiej wysokości mają być tuje. Nie ma też informacji w STWIOR . Proszę o określenie szczegółów dot. nasadzeń.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż tuje winny mieć wysokość nie niższą niż 1,5 m.

Zapytanie:

Proszę o określenie przez Zamawiającego parametrów ogrodzenia: ogrodzenie z paneli 2D czy 3D oraz jaką grubość drutu winno posiadać?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż przewiduje ogrodzenie z paneli 2D o grubości drutu min. 5 mm.