



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8,
64-300 NOWY TOMYŚL**
TEL. 614422091, 614422080
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl
NIP: 788-00-07-818
VAT-UE: PL 788 00 07 818
REGON: 631066938
nr. rejestrowy BDO-000036386

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425
BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

Nowy Tomyśl 11 października 2023 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Spółka z o.o. udziela odpowiedzi na pytanie zadane do treści SWZ wraz z załącznikami w postępowaniu „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby przepompowni ścieków w Nowym Tomyslu ul. Paprocka (ID 827773)“:

Pytanie 3

Zamawiający wymaga zamontowania stacji pogodowej. Czy w związku z powyższym zamawiający może określić jaka to ma być stacja lub czy może przedstawić specyfikację? W projekcie niestety jest brak informacji na ten temat.

Odpowiedź

Stacja pogodowa ma być w formie karty rozszerzenia do falownika, która pełni funkcję stacji pogodowej.

PROKURENT

Irena Hojsler