RPB31 - PIETRO 3 B



Wszystkie wentylatory wyposażone w regulator/ transformator lub sterownik
(wg wytycznych producenta)

P_i = 84,3 kW
k_j = 0,45
P_o = 37,8 kW
I_b = 58,7 A

Układ sieci TN-S
Samoczynne wyłączenie zasilania

DATA

UWAGI:

1.ROZDZIELNIE WYKONAĆ JAKO SZAFE WTYNKOWĄ Z DRZWIAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ O MIN IP 44
2.W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA.
3.UKŁAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA
4.WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRĄ PRZEZ LISTWY ZACISKOWE

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Kornińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:	SP ZOZ w Wolsztynie ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn		
TEMAT:	Projekt zamiany rozbudowy i przebudowy szpitala SP ZOZ w Wolsztynie w zakresie III/p budynku B BUDYNEK B - Schemat rozdzielnicy RPB31		
AUTOR:	mgr inż. Rafał Nadgrzeski	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ: ELEKTRYKA WR/0038/POOE/08	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jerzy Rachowski	ELEKTRYKA WR/0048/POOE/10	
BRANŻA:	ELEKTRYKA	DATA: 06.2020r.	REW.: 00	SKALA: -/-	SB STR.: B.SCH2