
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Instalacja klimatyzacji
45331220-4 Instalacja klimatyzacji pomieszczenia UPS w piwnicy
45331220-4 Instalacja klimatyzacji pomieszczenia IIIp (pokój lekarzy i ordynatora)
45223000-6 System rolet
45223000-6 Odciąg zagów anestetycznych z pokoju zabiegowego IIIp
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa Szpitala w Wolsztynie - Budynek B IIIp - ODDZIAŁ INTER-
NISTYCZNY
ADRES INWESTYCJI : 64-200 Wolsztyn, ul. Wschowska 3
INWESTOR : SP ZOZ w Wolsztynie
ADRES INWESTORA : 64-20 Wolsztyn, ul. Wschowska 3
BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE I BUDOWLANE - DODATEK
DATA OPRACOWANIA : 06.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45330000-9	Instalacja klimatyzacji	1	19
1.1	45331220-4	Instalacja klimatyzacji pomieszczenia UPS w piwnicy	1	9
1.2	45331220-4	Instalacja klimatyzacji pomieszczenia IIIp (pokój lekarzy i ordynatora)	10	18
1.3	45223000-6	Przesunięcie klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni	19	19
2	45223000-6	System rolet	20	20
3	45223000-6	Odciąg gazów anestetycznych z pokoju zabiegowego IIIp	21	21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45330000-9	Instalacja klimatyzacji			
1.1	45331220-4	Instalacja klimatyzacji pomieszczenia UPS w piwnicy			
1 d.1.1	KNR 7-24 0126-06	Montaż jednostki zewnętrznej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR 7-24 0127-01 analogia	Montaż jednostki wewnętrznej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	Dostawa	System klimatyzacji pomieszczenia UPS w piwnicy - komplet wg oferty producenta	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNNR 4 0405-01	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 6 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach <i>Rura miedziana chłodnicza 6,35mm</i>	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
5 d.1.1	KNNR 4 0405-01	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach <i>Rura miedziana chłodnicza 9,52mm</i>	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1.1	KNR 0-34 0104-06	Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=6,35	m		
		poz.4	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1.1	KNR 0-34 0104-06	Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52	m		
		poz.5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
8 d.1.1	kalk. własna	Instalacja odprowadzenia skroplin	kpl.		
		poz.2	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.1	kalk. własna	Okablowanie sterownicze jednostek wewnętrznych i sterowników	kpl.		
		poz.2	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2	45331220-4	Instalacja klimatyzacji pomieszczenia IIIp (pokój lekarzy i ordynatora)			
10 d.1.2	KNR 7-24 0126-06	Montaż jednostki zewnętrznej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1.2	KNR 7-24 0127-01 analogia	Montaż jednostki wewnętrznej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1.2	Dostawa	System klimatyzacji pomieszczenia IIIp (pokój lekarzy i ordynatora) - komplet wg oferty producenta	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1.2	KNNR 4 0405-01	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 6 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach <i>Rura miedziana chłodnicza 6,35mm</i>	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
14 d.1.2	KNNR 4 0405-01	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach <i>Rura miedziana chłodnicza 9,52mm</i>	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
15 d.1.2	KNR 0-34 0104-06	Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=6,35	m		
		poz.13	m	10,000	
				RAZEM	10,000
16 d.1.2	KNR 0-34 0104-06	Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52	m		
		poz.14	m	10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.1.2	kalk. własna	Instalacja odprowadzenia skroplin	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.11	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18		Okablowanie sterownicze jednostek wewnętrznych i sterowników	kpl.		
d.1.2	kalk. własna	poz.11	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3	45223000-6	Przesunięcie klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni			
19		Przesunięcie klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni	kpl.		
d.1.3	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45223000-6	System rolet			
20		Rolety wewnętrzne nieprzejrzyste 110x200cm	szt		
d.2	kalk. własna	32	szt	32,000	
				RAZEM	32,000
3	45223000-6	Odciąg gazów anestetycznych z pokoju zabiegowego IIIp			
21		Odciąg gazów anestetycznych z pokoju zabiegowego IIIp	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000