

PROTOKÓŁ

Z KONTROLI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dnia 10.09.2020 r. na skutek Zawiadomienia
z dnia 24.08.2020
PI NB. 0551-38-VIII/2020

w sprawie wysokości przesłanki między
schodkami na parterze a podestem
na półpiętrze w budynku użytkownicy
publicznej przy ul. Główniej 27 w Tarn. Górach

Komisja budowlana w składzie:

1. Mirosław Górny z P/INB
2. Agnieszka Jakubczyk Tarn. Górny
3.
4.
5.

w obecności:

1. Katarzyna Pichor - ZKT Sp. z o.o.
2. Rafał Rogowski - H - H -
3. Adam Kryszyński - przedstawiciel
Party Polskiej
Rejon Katowice
4.
5.
6.

dokonała kontroli istniejącego obniżenia przejścia
obiektu budowlanego na nieruchomości
między schodkami na parterze a podestem
na półpiętrze w obiekcie użytkownicy
publicznej (pocztę i bibliotekę)
W trakcie kontroli stwierdzono, że
przy wejściu głównym do budynku

od stuwu niewymaganej jest 5 stopni
schodowych na poziomie parteru.
Nad tymi schodami są schodki
na piętro konstr. drewnianej z podestem
bezpośrednio nad schodami
na parter.

Przebieg między omawianym podestem
a schodami na parter wynosi 1,7m
na stopniu nr 4 (od dołu) i 1,87m
na stopniu nr 3 (od dołu).

Przedstawienie i schodów w części
kuchennej jest jednolite - z płytek
głaz.

Wielkość oszacowania przedstawiciele
państwa poradka że koszt wybudowa-
nia przez przedstawicieli obywateli Gminy
Tarnowskie Góry około 3 lata temu.
Wysokość stopni schodowych wynosi od
16 cm do 21 cm - każdy stopień
ma inną wysokość.

Na podłodze od dołu na całej szeroko-
ści schodów nr 1 jest przyklejona
taśma ostrzegawcza czerwono-biała.

Wielkość dla przedstawicieli i wybudowania
kuchni.

Tamże kierownik Przedsiębiorstwa oszacował, że
wybudowanie po uzgodnieniu z Gminą
propozycji, który wykonał stosowny

projekt na przekształcenie schodów
a następnie wykonanie robót i ich
przekształcenie.

Na tym podstawie wykonano i po
adaptacji podpisano

PODPISY STRONY

1. *Katarzyna Piel*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4.
5.
6.

CZŁONKOWIE KOMISJI

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3.
4.
5.