

R.270.18.2022

Strona internetowa Zamawiającego

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ I PRZEDSZKOŁA W MIŁORADZU” znak postępowania: R.271.8.2022

WYJAŚNIENIA SWZ NR 1

1. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r., poz 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o zmianę treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający będzie wymagał do zastosowania system podłogi sportowej składającej się z drewnianej konstrukcji legarowanej, której wierzchnią warstwę stanowi wykładzina PCV o grubości min. 7,5mm która posiada wielowarstwową warstwę użytkową o grubości min 2 mm i poziom amortyzacji min. P2 np. renomowanego producenta Tarkett Omnisport Active+?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zmianę grubości warstwy wierzchniej PCV w podłodze sportowej, bez pogorszenia ustalonych w projekcie warunków użytkowych i trwałości całego systemu podłogi sportowej.

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Dodatkowo czy Zamawiający będzie wymagał, aby wykładzina sportowa PCV na Sali gimnastycznej posiadała min. dwa z trzech wymienionych niżej certyfikatów federacji sportowych?

- a. Certyfikat FIBA (światowej federacji koszykówki)
- b. Certyfikat BWF (międzynarodowa federacji badmintona)
- c. Certyfikat IHF (światowej federacji piłki ręcznej)

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał, aby wykładzina sportowa na sali gimnastycznej posiadała certyfikaty federacji sportowych wymienione w zapytaniu.

2. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:
 - 1) Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
 - 2) Niniejsze wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz>


WÓJTA GMINY
Arkadiusz Skorek

.....
Kierownik Zamawiającego