



**WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W POZNANIU**

61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r.
tel. 61 8312405,
e-mail: wielkopolska@ohp.pl
www.ohp.pl

Poznań, dnia 31.10.2022r.

Nr sprawy: **WWK.ZP.271.7.2022.IP**

**OGŁOSZENIE – PYTANIA DO SWZ I ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ I ODPOWIEDZI
NA ZADANE PYTANIA**

Dotyczy: **Remont kotłowni gazowej w budynku internatu w Ośrodku Szkolenia
i Wychowania w Szamocinie ul. Szkolna 11.**

W dniu 28.10.2022r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści SWZ z załącznikami . Poniżej treść pytań i odpowiedź na zadane pytania.

Pytanie 1

Producenci kotłów z wymiennikiem aluminiowym wymagają zachowania odpowiednich parametrów fizykochemicznych wody w instalacji (twardość, pH). W tym wypadku należy zastosować proces demineralizacji lub zmiękczenia. W przedmiocie zamówienia nie uwzględniono stacji demineralizacji do napełnienia instalacji. Czy należy ująć w wycenie?

Pytanie 2

Wykonawca daje gwarancję na urządzenie, jednak każda ingerencja w instalację będzie zmieniała parametry wody, co negatywnie będzie wpływać na wymiennik kotła, w tym wypadku Wykonawca powinien być informowany o tym fakcie, aby ponownie ustabilizować parametry wody w instalacji zgodnie z wymogiem producenta. Producent zaleca, jeśli nie jest możliwe zachowanie stabilności jakości wody w instalacji grzewczej, należy zastosować układ obiegu pierwotnego kotła z wymiennikiem płytowym. Czy w wycenie ująć wymiennik, który byłby alternatywą do każdorazowego ustawiania parametrów wody oraz w pełni zabezpieczyłby kocioł przed negatywnymi skutkami zmianami par. wody?



**WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W POZNANIU**

61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r.
tel. 61 8312405,
e-mail: wielkopolska@ohp.pl
www.ohp.pl

Odpowiedź na pytanie 1 i 2

W projekcie nie uwzględniono żadnego układu uzdatniania wody kotłowej. Po wykonaniu wymiany kotła zład należy napełnić przygotowaną wcześniej wodą z inhibitorem odpowiednio zmiękczoną.

Zbigniew Hurny

**Zastępca Wielkopolskiego
Komendanta Wielkopolskiej
Wojewódzkiej Komendy
Ochotniczych Hufców Pracy w
Poznaniu**