

---

**Gdańsk, ul. Jasia i Małgosi 15**

---

**Harasymczuk Agata** <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

6 października 2020 13:52

Do: Łukasz Buciora &lt;lukasz.buciora@gmail.com&gt;

CC: Dzieruk Przemysław &lt;Przemyslaw.Dzieruk@gpec.pl&gt;, Wietrzyńska Małgorzata &lt;Malgorzata.Wietrzynska@gpec.pl&gt;

Dzień dobry,

GPEC uzgadnia projekt budowlano-wykonawczy budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 15 przy ul. Jasia i Małgosi w Gdańsku bez uwag.

**Nr uzgodnienia: 298/2020**

Data: 06.10.2020

Termin ważności: 2 lata

pozdrawiam

Agata Harasymczuk

starszy specjalista ds. uzgodnień projektowych

**GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.**

ul. Biała 1b, 80-435 Gdańsk

tel.: +48 691 588 220, +48 58 52 43 746, fax: +48 58 52 43 590

[www.grupagpec.pl](http://www.grupagpec.pl)

NIP: 584 030 09 13

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000035784,

wysokość kapitału zakładowego: 206 373 000 zł

*Uwaga! Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy. Wiadomość może zawierać informacje poufne.**Jeżeli otrzymałeś ją przypadkowo, poinformuj o tym nadawcę, a wiadomość skasuj.**Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.**If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.*[www.facebook.com/GrupaGPEC](https://www.facebook.com/GrupaGPEC)

GPEC chroni Naturę. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o środowisko.

----- Wiadomość przekazana dalej -----

From: "Łukasz Buciora" <lukasz.buciora@gmail.com>

To: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Cc:

Bcc:

Date: Tue, 6 Oct 2020 11:21:37 +0000

Subject: Re: Prośba o uzgodnienie Jasia i Małgosi

Witam,

Przesyłam poprawiony projekt na Jasia i Małgosi. Proszę o uzgodnienie projektu.



Pozdrawiam, Łukasz Buciora

wt., 6 paź 2020 o 12:57 Harasymczuk Agata <[Agata.Harasymczuk@gpec.pl](mailto:Agata.Harasymczuk@gpec.pl)> napisał(a):

Witam,

**Przemek tak się nie da pracować!**

Proszę poprawić:



Lp	Symbol	Nazwa elementu	Ilość
1	2	3	4
Przyłącze ciepłownicze (ul. Jasia i Małgosi 15)			
Całkowita długość przyłącza ciepłowniczego			19,7 m
1		Włączenie do sieci napowietrznej: Połączyć z istniejącą siecią napowietrzną 2xRnc40 za pomocą wcinki na gorąco z nakładką wzmacniającą, 2x zawór do wcinki DN25 2x kolano hamburskie DN25 kąt 90 izolacja wełną mineralną niepalną, zabezpieczenie blachą stalową ocynkowaną, dopasować na budowie 2x prostka stalowa DN25 L=ok. 1,5m (pion) izolacja wełną mineralną niepalną, zabezpieczenie blachą stalową ocynkowaną, dopasować na budowie 2x kolano preizolowane DN25 kąt 90 2,5D (1,0mx1,5m) 2x E-90	
2	R-25/90	Rura preizolowana z alarmem, DN25/90, L=6 m	5 szt.
3	K25/90	Kolano preizolowane z alarmem, DN25/90, kąt 90° , 2,5xDz (1,0 mx 1,0m )	2 szt.
4	K25/60	Kolano preizolowane z alarmem, DN25/90, kąt 60° , 2,5xDz (1,0 mx 1,0m )	4 szt.
5	P-90	Pierścień uszczelniający D90	2 szt.
6	E-90	Zakończenie izolacji end-cap D90	2 szt.
7		Przejście szczelne WGC DN90	2 szt.
8	NTU-25/90	Złącze izolacyjne termokurczliwe typ NTU z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapienymi korkami ,sieciowane radiacyjne 25/90	14 szt.
9	T-150	Taśma znacznikowa	42 m
10		Zawór progowy DN25 PN25(w budynku)	2 szt.
11		Puszka pomiarowa stopień ochrony IP 65	1 szt.
12		Poduszka kompensacyjna 40 mm, L=1,0 m	26 Szt.
13		Kable przyłączeniowe w izolacji	1 szt.



**GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.**

ul. Biała 1b, 80-435 Gdańsk

tel.: +48 691 588 220, +48 58 52 43 746, fax: +48 58 52 43 590

[www.grupagpec.pl](http://www.grupagpec.pl)

NIP: 584 030 09 13

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000035784,  
wysokość kapitału zakładowego: 206 373 000 zł

*Uwaga! Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy. Wiadomość może zawierać informacje poufne.*

*Jeżeli otrzymałeś ją przypadkowo, poinformuj o tym nadawcę, a wiadomość skasuj.*

*Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.*

*If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.*



[www.facebook.com/GrupaGPEC](https://www.facebook.com/GrupaGPEC)



GPEC chroni Naturę. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o środowisko.

**From:** Łukasz Buciora <[lukasz.buciora@gmail.com](mailto:lukasz.buciora@gmail.com)>

**Sent:** Tuesday, October 6, 2020 11:51 AM

**To:** Harasymczuk Agata <[Agata.Harasymczuk@gpec.pl](mailto:Agata.Harasymczuk@gpec.pl)>

**Subject:** Prośba o uzgodnienie Jasia i Małgosi

Witam,


Przesyłam poprawiony projekt na Jasia i Małgosi. Proszę o uzgodnienie projektu.

Pozdrawiam, Łukasz Buciora

---


**10 załączników**

 **r1.pdf**  
260K

 **r3.pdf**  
104K


 **r2.pdf**  
80K

 **r5.pdf**  
91K


 **r4.pdf**  
127K

 **r6.pdf**  
93K

 **r8.pdf**  
95K

 **r7.pdf**  
77K

**Jasia i Małgosi\_PWB.pdf**

 1763K

 **Re: Prośba o uzgodnienie Jasia i Małgosi.eml**  
3843K