

Choczewo, 17.11.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.2.7.2023

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – nr 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej na terenie leśnictwa Szklana Huta w Nadleśnictwie Choczewo”

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Pytanie zamieszczone w piśmie pn. „Zapytanie nr 2 do SWZ”

Odpowiedź:

1. Akceptujemy 9 szt. okien do wymiany w trzonie wieży.
2. Akceptujemy 7 szt. okien (6 witryn + 1 uchylno rozwierane) do wymiany w kabinie obserwatora z następującym zastrzeżeniem:

W oknach tych należy zastosować tzw. "szyby przeciwsłoneczne", zgodnie z opisem zawartym w pkt.5 opracowania "Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej", tj.: *Ze względu na duże przeszklenia oraz stałą ekspozycję na słońce, we wszystkich pakietach szybowych należy zastosować tzw. „szyby przeciwsłoneczne” z filtrem UV zapobiegającym przegrzewaniu się pomieszczeń.*

3. Akceptujemy drzwi balkonowe ze słupkiem ruchomym do wymiany w kabinie obserwatora z następującymi zastrzeżeniami:

a) W oknach tych należy zastosować tzw. "szyby przeciwsłoneczne", zgodnie z opisem zawartym w pkt.5 opracowania "Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej", tj.: *Ze względu na duże przeszklenia oraz stałą ekspozycję na słońce, we wszystkich pakietach szybowych należy zastosować tzw. „szyby przeciwsłoneczne” z filtrem UV zapobiegającym przegrzewaniu się pomieszczeń.*

b) *plyta PVC do wypełnienia drzwi w dolnej części powinna posiadać właściwą warstwę termoizolacyjną i powinna gwarantować parametry nie gorsze niż zamontowany w drzwiach pakiet szybowy tj. min. $U_w = 1,4 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$.*

Tym samym akceptujemy dwa rodzaje drzwi (skrzydeł drzwiowych) - pojedyncze i podwójne ze słupkiem

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien we własnym zakresie dokonać "pomiarów z natury" i na tej podstawie zamówić właściwe materiały.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.



Z poważaniem,
Sebastian Wejer
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/

