


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 11 „INSTRUMENT REACT-EU EFRR”, Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim (Przedszkole nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacyjowa 1)” nr RPWP.11.03.00-30-0013/21-00



Gmina Krzyż Wielkopolski
ul. Wojska Polskiego 14
64-761 Krzyż Wielkopolski
NIP: 763-210-11-18, REGON 570791081

Numer referencyjny postępowania:
TG.271.1.2023.KK

Krzyż Wielkopolski, dnia 30 stycznia 2023 roku

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „**Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim (Przedszkole nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacyjowa 1)**”.

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą Pzp.”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

Proszę o informacje o rodzaju styropianu na elewacje (w kosztorysie podany jest styropian parkingowy) .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy zastosować płytę styropianową EPS 70-040 lub równoważną (fasada) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 lub równoważnej gr.15 cm.

Treść pytania nr 2:

Proszę również o informacje o rodzaju tynku mineralnego (w kosztorysie podany jest kornik o uziarnieniu 3,5 mm)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w dokumentach zamówienia przyjęta została sucha mieszanka tynku mineralnego „Ceresit CT 35” lub równoważna - biała (kornik).

Treść pytania nr 3:

Czy zamawiający posiada dokumentację projektową branży sanitarnej, a ściślej "Rzut instalacji centralnego ogrzewania" ze wskazaniem które grzejniki są do wymiany oraz jaki typ i rozmiar grzejnika zastosować w danym pomieszczeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji projektowej branży sanitarnej dotyczącej przebudowy instalacji c.o. budynku Przedszkola.

Treść pytania nr 4:

Po dokonaniu wizji lokalnej na budynku przedszkola zwracamy się z prośbą o odpowiedź czy na pewno są do wymiany tylko gałązki do grzejników czy też piony i poziomy instalacji? W projekcie nie jest jasno powiedziane jak to wykonać i w jakim systemie połączyć.

Wymiana samych gałązek, bez wymiany pozostałego orurowania (w którym zalega wiele osadu) może powodować zapychanie grzejników, ich uszkodzenia a w konsekwencji brak grzania co w obiekcie takim jak przedszkole jest nie do pomyślenia. Ponadto w projekcie nie przewidziano płukania starej instalacji (jeżeli zostanie).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymiany całej instalacji c.o., w związku z tym należy brać pod uwagę ilości podane w przedmiarze robót.

Treść pytania nr 5:

Proszę o załączenie projektu instalacji sanitarnych (centralnego ogrzewania)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych (centralnego ogrzewania).

Treść pytania nr 6:

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem mam kilka pytań odnośnie termoizolacji a monowicie styropianu podanego w specyfikacji i kosztorysie.

Podany jest styropian parkingowy na docieplenie (proszę o ewentualne sprawdzenie) , Kolejna sprawa to tynk mineralny podany jest kornik 3,5 mm czy taki ma być czy ? jeśli nie to proszę o podanie jaki rodzaj .

W jakim systemie państwo przewidują aby wykonać docieplenie ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy zastosować płytę styropianową EPS 70-040 lub równoważną (fasada) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 lub równoważnej gr.15 cm.

Zamawiający informuje, że w dokumentach zamówienia przyjęta została sucha mieszanka tynku mineralnego „Ceresit CT 35” lub równoważna - biała (kornik).

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że nie posiada wymogów dotyczących konkretnego systemu docieplenia.

Informacje uzupełniające

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp., informuje, że zmienia treść SWZ. Wszystkie zmiany w treści SWZ, zostały oznaczone **kolorem czerwonym**.

Ponadto Zamawiający informuje, iż **zmienia termin składania i otwarcia ofert**.

Termin składania ofert upływa dnia 02 lutego 2023 roku o godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02 lutego 2023 roku o godz. 10:15.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.