

Zamawiający:

GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: postępowania pn. Remont nawierzchni boiska przy ul. Partyzantów w Jelcz-Laskowicach

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1.

Dokumentacja podaje błędne wymagania dla nawierzchni PU.

Projekt podaje:

Nawierzchnię boiska wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości 5 - 4cm. Nawierzchnię boiska wykonać w postaci nawierzchni poliuretanowej grubości min. 16mm (8+8) złożonej z dwóch warstw – dolnej warstwy o grubości 8mm z mieszaniny granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, połączonym lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym, górnej warstwy o grubości 8mm z granulatu EPDM o granulacji 1-3mm, połączonym lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym.

czyli przyjmuje typową nawierzchnię PU dedykowaną na boiska wielofunkcyjne natomiast STWIOR podaje:

Wymagania techniczne dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

- Certyfikat IAAF

Informujemy, że IAAF to Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych, aktualnie to World Athletics, zajmuje się certyfikacją nawierzchni lekkoatletycznych a przyjęta w projekcie nawierzchnia PU typu EPDM 2S nie jest nawierzchnią lekkoatletyczną i nie podlega pod badania wg wytycznych Wolrd Athletics/IAAF dlatego wymóg STWIOR jest nie możliwy do spełnienia. Jednocześnie zwracamy uwagę, że przedmiotem zamówienia jest boisko wielofunkcyjne a nie bieżnia la.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę poprzez usunięcie wymaganego certyfikatu IAAF.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu przedłożenia certyfikatu IAAF.

2.

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wymóg wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

3.

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź:

Projekt zagospodarowania terenu został wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych. Wszelkie prace budowlane w pobliżu przedstawionej w treści mapy infrastruktury technicznej należy wykonywać z ze szczególną ostrożnością aby nie uszkodzić poszczególnych sieci. Jeśli podczas prac budowlanych zostanie odkryta infrastruktura techniczna wchodząca w kolizję z inwestycją, niewykazana na mapie należy poinformować inwestora oraz projektanta w celu określenia dalszych postępowań i rozwiązań.

4.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił dokumentację projektową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia opracowaną na aktualnych materiałach. Oferent przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej miejsc przedmiotowych inwestycji celem indywidualnego oszacowania możliwości i organizacji prac budowlanych w terenie.

5.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami oraz uzgodnieniami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

Uwaga: Uzyskanie decyzji na wycinkę drzew kolidujących z planowanymi robotami budowlanymi (PZT) jest po stronie Zamawiającego. Koszt wycinki po stronie Wykonawcy.

6.

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ Wykonawca podaje cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (ewentualne zmiany) oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w SWZ. Przedmiary są poglądowe.

7.

W związku z niepewną sytuacją rynkową wpływającą negatywnie na wykonawców uczestniczących w postępowaniach przetargowych, proszę wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Z uwagi na termin wykonania, Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.

8.

Proszę o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą.

9.

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osioowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź:

Oferent przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej miejsc przedmiotowych inwestycji celem indywidualnego oszacowania możliwości i organizacji prac budowlanych w terenie.

10.

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy pzp, kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie zostanie podana przed otwarciem ofert.

Z upoważnienia Burmistrza
Małgorzata Łubkowska

Główny specjalista ds. zamówień publicznych