



Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „**Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i nadzór inwestorski dotyczący przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony przeciwpożarowej budynku „C”- Biblioteka Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile: I- Projekt budowlany. II - Nadzór inwestorski.**”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

1. Zwracamy się o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie. We wzorze umowy widnieje zapis, który nie określa końcowego terminu realizacji usługi tj. § 5ust. 1. Strony ustalają, że Inspektor Nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania niniejszej umowy poprzez czas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę robót do dnia uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu, przy czym przewidywany termin realizacji robót budowlanych - do dnia r. Powyższy zapis jest niezgodny z ustawą PZP, ponieważ nie pozwala na rzetelną i równą wycenę usługi. Oferenci muszą znać przewidywany termin realizacji całej umowy, aby złożone oferty były porównywalne i nie dawały dowolnej możliwości interpretacyjnych. W związku z powyższym wnioskujemy o określenie przewidywanego końcowego terminu realizacji całego zadania. Ponadto wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert, w celu przygotowania się do postępowania i dokonania dokładnej wyceny oferty.

Odp. Roboty budowlane planowane są do zrealizowania w roku 2022 przez okres 6 m-cy nie później niż do końca roku. W związku z powyższym w tym okresie nastąpiło by świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego.

2. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu "AG-2240-17-21 Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i nadzór inwestorski dotyczący przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony przeciwpożarowej budynku „C”- Biblioteka Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile: I- Projekt budowlany. II - Nadzór inwestorski" proszę o doprecyzowanie w jakich pomieszczeniach należy wykonać wentylację nawiewno-wywiewną z rekuperacją. Proszę również potwierdzić, że klimatyzacja będzie tylko w pomieszczeniach: administracyjnych, czytelnia, wypożyczalnia

Odp. Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozmieszczenie planowanej do projektu wentylacji nawiewno-wywiewnej.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DO WYKONANIA INSTALACJI SYSTEMÓW:

POMIESZCZENIE	WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO- WYWIEWNA Z REKUPERACJĄ	KLIMATYZACJA
WYPOŻYCZALNIA – NR 2	TAK	TAK
ZAPLECZE WYPOŻYCZALNI – NR 3	TAK	NIE
POM. ADMINISTRACYJNE - NR 5	TAK	TAK
POM. ADMINISTRACYJNE - NR 6	TAK	TAK
STOŁOWKA - NR 12	TAK	TAK
CZYTELNIA - NR 101	TAK	TAK
POM. ADMINISTRACYJNE - NR 102	TAK	TAK
POM. ADMINISTRACYJNE - NR 103	TAK	TAK
POM. ADMINISTRACYJNE - NR 104	TAK	NIE
SALA KONFERENCYJNO –SZKOLENIOWA - NR 106	TAK	TAK
MEDIATEKA - NR 110	TAK	TAK
POM. ADMINISTRACYJNE - NR 111	TAK	TAK
POM.CENTRUM INFORMATYKI – NR 112	TAK	TAK
GALERIA NA PODDASZU	TAK	TAK
SALA SEMINARYJNA NA PODDASZU – NR 204	TAK	TAK

Wykonawca zamówienia w trakcie wykonywania projektu powinien maksymalnie wykorzystać istniejące centrale wentylacyjne VTS (dokonać ich modernizacji o ile jest to możliwe) oraz wykorzystać rozprowadzone kanały wentylacyjne.

WYKONAWCA MUSI ZAPROJEKTOWAĆ WYCIĄGI GASTRONOMICZNE W POM. KUCHNI – NR 9

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert do dnia 04.10.2021 r. do godz. 10:00.

(-) Dorota Łuczowska
starszy specjalista ds. administracji