

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Przechlewo”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:
Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00458752/01 z dnia 2022-11-25

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie poszczególnych zadań metodą bezkropkową z zastosowaniem rur przewiertowych PEHD RC SRD17?

Odpowiedź:

Projekt poszczególnych zadań zakłada wykonywanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego z rur PE RC SDR17.

Pytanie nr 2:

Czy układ sterowania nowobudowanej przepompowni ścieków ma zapewnić kompatybilność obiektową stanowiącą jej nierozłączną część z systemem zdalnego monitoringu i sterowania obiektami rozproszonymi w technologii GSM/GPRS eksploatowanego przez ZGK Przechlewo?

Odpowiedź:

Tak ma zapewnić kompatybilność.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że cena pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że cena pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do

przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że udostępnił Wykonawcom całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przysługuje mu prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Pytanie nr 8:

W nawiązaniu do zapisów pkt. I SWZ prosimy o jednoznaczne wskazanie pełnych danych zamawiającego, który ma widnieć jako beneficjent na gwarancji ubezpieczeniowej,

stanowiącej wniesienie wadium - w danych zamawiającego zostały wskazane dwa podmioty, w tym dane adresowe, NIP i REGON Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie, natomiast w rozdziale XVI ust. 5 pkt. 6 jako beneficjent gwarancji została wskazana Gmina Przechlewo.

Odpowiedź:

Beneficjentem na gwarancji ubezpieczeniowej, stanowiącej wniesienie wadium powinno być Gmina Przechlewo – Zakład Gospodarki Komunalnej. Zamawiający skoryguje zapisy w rozdziale XVI ust. 5 pkt. 6 SWZ.

Pytanie nr 9:

W nawiązaniu do zapisów Rozdziału XXII ust. 6 pkt. 3 SWZ prosimy o potwierdzenie, czy zapisy dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jeśli tak, zwracamy uwagę, że w SWZ została wskazana suma gwarancyjna 1.000.000 PLN, natomiast w par. 14 wzoru umowy 500.000 PLN - prosimy o ewentualne potwierdzenie, jaka wysokość wymaganej sumy gwarancyjnej jest prawidłowa.

Odpowiedź:

Prawidłowe zapisy zawiera par. 14 wzoru umowy czyli 500.000,00 PLN. Zamawiający skoryguje zapisy Rozdziału XXII ust. 6 pkt. 3 SWZ.

Pytanie nr 10:

Prosimy o zamieszczenie Decyzji Wójta Gminy Przechlewo z dnia 12.07.2022 w zakresie dróg, uzgodnienia ZGK Przechlewo oraz protokołu z narady koordynacyjnej oraz wszelkich uzgodnień niezbędnych do prawidłowego wycenienia prac. Brak wyżej wymienionych załączników w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamieścił wyżej wymienioną dokumentację.

Pytanie nr 11:

Prosimy o załączenie opinii geotechnicznej dla planowanej inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamieścił opinię geotechniczną dla planowanej inwestycji.

Pytanie nr 12:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w dokumentacji projektowej : "teren, na którym prowadzone będą roboty ziemne, należy przywrócić do stanu przed rozpoczęciem robót (dla pasów drogowych łącznie z naprawą nawierzchni w całości, dla gruntów z pasem zieleni warstwy humusu do stanu pierwotnego)". Na czym dokładnie ma polegać naprawa nawierzchni w całości?

Odpowiedź:

W miejscu prowadzenia robót należy odtworzyć nawierzchnię na całej szerokości, wymienić uszkodzone elementy na nowe.

Pytanie nr 13:

Jakiej firmy monitoring przepompowni funkcjonuje w Gminie Przechlewo?

Odpowiedź:

W Gminie Przechlewo funkcjonuje monitoring przepompowni firmy Hydro-Partner.

Pytanie nr 14:

Czy w zakresie postępowania jest budowa przepompowni ścieków w ul. Zielona Dolina. Jeśli tak to prosimy o załączenie projektu branży elektrycznej.

Odpowiedź:

Tak, w zakresie postępowania jest budowa przepompowni ścieków w ul. Zielona Dolina. Zamawiający informuje, że zamieścił projekt branży elektrycznej.

Pytanie nr 15:

Czy za zajęcie pasa drogowego będą pobierane opłaty, jeżeli tak to w jakiej kwocie.

Odpowiedź:

Opłaty zgodnie z decyzją zajęcia pasa drogowego.

Pytanie nr 16:

Czy w zakres zadania na ulicy Zielona Dolina wchodzi przepompownia ścieków?

Odpowiedź:

Tak, w zakres zadania na ulicy Zielona Dolina wchodzi przepompownia ścieków?

Pytanie nr 17:

Czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny pełną wymianę gruntu dla poszczególnych ulic?

Odpowiedź:

Zgodnie z decyzją Wójta z dnia 12.07.2022r należy w przypadku wystąpienia w wykopach gruntów wysadzeniowych wymienić na grunt przepuszczalny.

Pytanie nr 18:

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego?

Odpowiedź:

Opłaty zgodnie z decyzją zajęcia pasa drogowego.

Z poważaniem

Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej
Tadeusz Frieda