



Leżajsk, 06.05.2024 r.

Znak sprawy: ZP.272.8.4.2024

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – nr 3**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na ządanie pn.:

#### **„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) – Grodzisko – Giedlarowa”**

Zamawiający – Powiat Leżajski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytania (pisownia oryginalna), które wpłynęło do Zamawiającego, wraz z odpowiedzią:

#### **PYTANIE NR 1:**

Dotyczy pozycji przedmiaru 3.4.2.1: „Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4, grubość warstwy 15 cm – DP 1259R, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tej warstwy podbudowy metodą stabilizacji na miejscu?”

#### **ODPOWIEDŹ NR 1:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej na miejscu pod warunkiem spełnienia parametrów opisanych w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 2014 r. ( między innymi wytrzymałość C<sub>3/4</sub> oraz wtórny moduł odkształcenia warstwy ≥ 100 MPa).

#### **UWAGA:**

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Zamawiającego oraz Wykonawców. Wykonawcy powinni je uwzględnić przygotowując ofertę do złożenia w niniejszym postępowaniu.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie, w tym terminy składania i otwarcia ofert.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**

(-)

**mgr inż. Marek Śliż**

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)