


UWAGA:
Otwory w stropie wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić zeber w płycie kanalowej. Przed wykonaniem otworu w stropie zlokalizować kanał w płycie kanalowej pomiędzy zebrami.
Otwory wykonywać o maksymalnej średnicy lub szerokości 16cm, osiowo pomiędzy zebrami płyty kanalowej.
Otwory w stropodachu w żelbetonowych płytach korytkowych wykonywać w płycie pomiędzy zebrami płyt korytkowych. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zebra płyty lub ich uszkodzenie w wyniku prowadzonych prac.

Przekrój 1-1



 <div>AIRCAD BIURO PROJEKTOWE Wojciech Perkowski ul. Dojlidy Fabryczne 23; 15-554 Białystok tel. 668 208 103; aircad@aircad.pl</div>			
OBIEKT	Zakład Higieny Weterynaryjnej ul. Zwycięstwa 26A/1, 15-959 Białystok		
INWESTOR	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26A, 15-959 Białystok		
NAZWA PROJEKTU	Projekt wykonawczy. Remont instalacji wentylacji mechanicznej.		
NAZWA RYSUNKU	RZUT III PIĘTRA, PRZEKRÓJ 1-1		
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Perkowski PDL/0044/PWOS/04	PODPIS	DATA 2024-05-24
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marek Matoszko BI/87/91	PODPIS	DATA 2024-05-24
		SKALA	1:50
		NUMER RYSUNKU	01