

Nasielsk, dnia 30.07.2021r.

Gmina Nasielsk
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

IZP.271.11.3.2021.JP

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku”

- A.** Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021.0.1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
- B.** W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pyt. 1. Czy stacja ma być przygotowana w sposób, który umożliwi na ten moment przekazanie przez każde z gniazd DC z osobna po 100kW, a docelowo 150kW, w momencie ładowania tylko jednego samochodu, czy jest to określenie łącznej mocy na 2 gniazda DC(czyli każde po 50 i docelowo po 75kW)?

Odp.: Każde złącze DC musi posiadać możliwość przekazania 100 kW (docelowo 150 kW). W przypadku podłączenia dwóch pojazdów jednocześnie moc będzie odpowiednio dzielona.

Pyt. 2. Nawiązując do otrzymanych odpowiedzi zwracamy się z wnioskiem o ponowne przeanalizowanie i możliwość dopuszczenia do postępowania rozwiązań stacji o mocy 150kW+43kW lub możliwość rozdzielenia na 2 odrębne urządzenia AC i DC, które spełnią oczekiwane parametry, argumentując to faktem, iż zapewnienie urządzenia stricte uwzględnionego w specyfikacji znacząco ogranicza konkurencyjność postępowania i ilość podmiotów, która będzie gotowa złożyć ofertę, ponadto będzie to wpływało znacząco na podniesienie kosztów inwestycji i obciążało zbędnie budżet Zamawiającego, a jednocześnie nie jest rozwiązaniem optymalnym pod kątem przyszłego użytkowania infrastruktury i jej funkcjonalności. Przy kosztach niezbędnych do dostarczenia oczekiwanego urządzenia, które technicznie i tak nie będzie mogło zostać w pełni wykorzystane przez samochody dostępne na rynku i nowe, które będą się pojawiały, Zamawiający miałby możliwość zrealizowania w tym budżecie inwestycji, która dostarczyła by zdecydowanie większą ilość niż 4 punkty ładowania.

Odp.: Zamówienie należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- C.** Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- D.** Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.