

Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic
33-160 Ryglice, ul. Rynek 9
tel. (14) 654 10 19
adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl
adres strony internetowej: www.ryglice.pl, <https://bip.malopolska.pl/umryglice>

Zamówienie publiczne Nr **ZP.271.1.7.2021**

Ryglice, dnia 10.08.2021 r.

Wykonawcy

zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.7.2021 prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) na roboty budowlane p.n. „**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubcza nr drogi/dz. ewid. 367/2, 367/3, 1255 - odcinek I w km 0+000-0+450, odcinek II w km 0+000-0+200**”.

W dniu 05.08.2021 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 3 i ust. 6, art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5-7, ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, przekazuję treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami oraz informuję o zmianie terminu składania ofert:

PYTANIA wraz z WYJAŚNIENIAMI:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze robót zapisano, że warstwa ścieralna jest grubości 3 cm. Natomiast we wstępie Specyfikacji Technicznej (ST) D.05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA (AC11S) zapisano, że ST dotyczy wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości warstwy 5 cm. Jaka jest prawidłowa grubość warstwy ścieralnej?

Wyjaśnienie do pytania nr 1:

Należy wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S – warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm.

Pytanie nr 2:

Prosimy o załączenie Specyfikacji Technicznej na warstwę profilującą i wiążącą z betonu asfaltowego AC 16W.

Wyjaśnienie do pytania nr 2:

Zamawiający załącza Specyfikację Techniczną dla warstwy profilującej i wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

1. Zamawiający dołącza do SWZ Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie stabilizacji podbudowy, skropienia warstw konstrukcyjnych oraz przebudowy przepustu. W załączeniu Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na w/w zakres.

2. Zamawiający doprecyzowuje zakres wykonania robót, który został określony w ust. 5 rozdz. III „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” SWZ oraz w przedmiarze robót w poz. 11d.3 oraz w poz. 20d.4,

dotychczasowy zapis:

„Jezdnia – korekta łuku pionowego

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m³ na odkład w gruncie kat. III (pod projektowane pobocza)
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
- **Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm**
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 25 cm
- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S – warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
- Pobocza - kruszywo łamane 0,31/5 mm C90/3 stabilizowane mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm

Przebudowa przepustu

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni drogowych na głębokość do 1 m
- Przepusty - ława fundamentowa z pospółki o gr. 30 cm
- Wymiana istniejącego przepustu na przepust z rur HDPE SN 8 o śr. 40 cm
- **Przepusty - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm**

zastępuje się nowym zapisem:

„Jezdnia – korekta łuku pionowego

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m³ na odkład w gruncie kat. III (pod projektowane pobocza)
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

- **Podbudowa z pospółki stabilizowanej cementem C1,5/2<4 MPa (z dowozu) - grubość po zagęszczeniu 30 cm.**
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 25 cm
- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S – warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
- Pobocza - kruszywo łamane 0,31/5 mm C90/3 stabilizowane mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm

Przebudowa przepustu

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni drogowych na głębokość do 1 m
- Przepusty - ława fundamentowa z pospółki o gr. 30 cm
- Wymiana istniejącego przepustu na przepust z rur HDPE SN 8 o śr. 40 cm
- **Przepusty - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm”**

3. W rozdz. XII SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis*:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.09.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 24.09.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

4. W rozdz. XV ust. 1 SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis*:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 12.08.2021 r. do godz. 09:00.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 27.08.2021 r. do godz. 09:00.”

5. W rozdz. XV ust. 7 SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis*:

„Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl dnia 12.08.2021 r. o godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl dnia 27.08.2021 r. o godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.”

6. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu:

W załączeniu – „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”, numer ogłoszenia: 2021/BZP 00142931/01, data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 10.08.2021 r.

Pozostałe zapisy SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.

Z up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Kukułka
Zastępca Burmistrza

.....
(podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Sporządziła: Anna Mądel