



UWAGI:
1. Wszystkie kanały wentylacyjne należy zaizolować
2. Wszystkie kanały wentylacyjne wyprowadzić ponad dach budynku
3. Wszystkie kanały zakończyć nasadą obrotową

<div><div><div></div><div>TROVIS</div></div><div>BIURO PROJEKTOWE</div></div> <div>MGR INŻ. TOMASZ NOWAK UL. SAPERÓW 1/1 58-310 SZCZAWNO - ZDRÓJ BIURO@TROVIS.PL</div>			
Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	Data: 10.08.2020
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak		
Temat:	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Fredry 26 w Nowej Rudzie działka 274/8, obręb nr 0003 Nowa Ruda		
Investor:	Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda		
Tytuł rys.:	Rzut dachu - instalacja gazowa, wentylacji grawitacyjnej		
			Stadium: PB
			Skala: 1:100
			Nr. rys.: 5