

Mława, dnia 01 czerwca 2022 r.

PZD.DT.2310.3.2022


Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji: „**Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową**”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie zapisów zawartych w SWZ oraz dokumentacji przetargowej.

W odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający informuje:

1. Zamawiający nie dopuszcza przedstawionych w zapytaniu wpustów deszczowych. Zastosowanie mają wpusty uliczne betonowe dn 500 z osadnikiem o głębokości 0,5 m oraz z wpustem żeliwnym / kratą żeliwną klasy D400.
2. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawione w zapytaniu rury o ściankach strukturalnych z polietylenu HDPE SN8 do wykonania sieci kanalizacji deszczowej.

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie.

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Mławie  
  
inż. Leszek Ślubowski