

Laboratorium Badań Chemicznych, Ochrony Środowiska,  
Mechaniki Gruntów, Kruszyw i Skał  
tel/fax. 71 344 96 70, laboratorium@pg-proxima.pl  
www.laboratorium-proxima.pl

**Sprawozdanie z badań  
gruntu  
nr: 2/16/G/3**

Data: 12.01.2016

*Temat/ Obiekt badany	: Przebudowa mostu		
Miejsce poboru próbek	: Miastko, gmina Wijewo, powiat leszczyński		
Zlecniodawca	: Pracownia Dokumentacji Hydrogeologicznych mgr Piotr Wołczyr, Dąbce, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna		
*Data poboru próbki	: 04.01.2016 r.	Data dostarczenia próbki	: 05.01.2016 r.
*Rodzaj próbki	: grunt	Laboratoryjny numer próbki	: 2/16/G/6
*Próbka pobrana przez	: Piotr Wołczyr		
*Oznaczenie próbki	: <b>Próbka nr 4- Piasek drobny/ piasek pylasty</b>		
Metodyka poboru próbki	: Do wiadomości Zlecniodawcy		
Niepewność poboru próbki	: Do wiadomości Zlecniodawcy		

**Opis makroskopowy** : Piasek drobny/ piasek średni, dom.: części organiczne, jasnoszary, w, 3-5 % CaCO<sub>3</sub>

Nr próbki	Oznaczenie próbki	Nazwa gruntu wg analizy	ANALIZA GRANULOMETRYCZNA ( analiza sitowa ) wg PN-88/B-04481 <sup>1)</sup>				
			zawartość ziaren w mm				
			>2,00	2,00- 0,50	0,50- 0,25	0,25- 0,05	<0,05
			[%]				
2/16/G/6	<b>Próbka nr 4 Piasek drobny/ piasek pylasty</b>	<b>Ps</b>	0,3	10,3	42,1	44,6	2,7

Wykres analizy sitowej przedstawiają załączniki nr 1 do sprawozdania z badań nr 2/16/G/3

<sup>1)</sup> Norma wycofana z katalogu norm PKN dnia 10.09.2015

**SPECJALISTA GEOLOG**

mgr **Diana Nowak**

**KIEROWNIK LABORATORIUM**

mgr inż. **Magdalena Wartecka**

Zatwierdził

**Uwagi:**

- Wyniki dotyczą wyłącznie próbki dostarczonej do badań
- \*Dane deklarowane przez Zlecniodawcę
- Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badań nie powinno być powielane inaczej jak tylko w całości
- Laboratorium deklaruje możliwość przyjęcia skarg w terminie do 14 dni od dnia przekazania wyników badań
- Zamieszczone wyniki badań nie są objęte akredytacją

Data: 12.01.2016 r.

Próbka nr 4- Piasek drobny/ piasek pylasty


Przebudowa mostu

Temat:

Zlecenie numer: 2/16/G

Numer próbki: 2/16/G/6

## WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU



Załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 2/16/G/3

SPECJALISTA GEOLOG

Autoryzował: *mgr. Diana Nowak*