



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.

86-100 Świecie, ul. Parkowa 3

Świecie 14.04.2020 r.

Nr 52/20

Agador 2
Krzysztof Żarkow
ul. Ujejskiego 50/9
85-168 Bydgoszcz

Dotyczy: wydania warunków technicznych budowy kanalizacji sanitarnej dla zadania Rozbudowa dróg gminnych na działkach: 122/13, 92/2, 95/2, 88/ 55, 90, 56/3, 56/4, 38/12, 37/16 obręb Sulnowo, 502/2, 529/4, 604/5, obręb Sulnówko gmina Świecie wraz z infrastrukturą.

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunków technicznych budowy kanalizacji sanitarnej dla zadania pn: Rozbudowa dróg gminnych na działkach: 122/13, 92/2, 95/2, 88/ 55, 90, 56/3, 56/4, 38/12, 37/16 obręb Sulnowo, 502/2, 529/4, 604/5, obręb Sulnówko gmina Świecie wraz z infrastrukturą. Zakład Wodociągów i Kanalizacji określa warunki techniczne, które należy uwzględnić w projektowaniu:

Kanalizacja sanitarna.

1. Kanalizację sanitarną w projektowanej drodze wykonać z rur kanalizacyjnych PVC dn. 200 klasy S na całym odcinku.
2. Z projektowaną kanalizacją nawiązać się do istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 62.66/61.75, zaznaczoną na planie kolorem zielonym.
3. Sieć kanalizacyjną projektować w dostępnych terenach w pasie jezdni.
4. Stosować na kanalizacji studnie tworzywowe i włazy typu ciężkiego.
5. Do każdej działki doprowadzić przyłącze kanalizacyjne zakończone studzienką dn. 315 z zakorkowanym wejściem

Projekt budowlany należy uzgodnić w ZWiK.

W/w warunki tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty wydania.

Z poważaniem

Prez. Zarządu Spółki
Inż. Lesław Bednerek