

Krynica-Zdrój, dnia 21 kwietnia 2023 r.

GMINA KRYNICA-ZDRÓJ
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. **Remont drogi gminnej nr 291557K ul. Ebersa w km 0+000 – 0+618 w miejscowości Krynica-Zdrój, Gmina Krynica-Zdrój***

WYJAŚNIENIA **treści specyfikacji warunków zamówienia**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412), udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na następujące zapytania Wykonawców:

Pytanie 1:

W przedmiarze dla robót drogowych w punkcie 9 oraz 15 widnieje „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6cm” natomiast w załączniku Nr 10 STWiORB Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 8cm.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem, a STWiORB.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubość warstwy wiążącej nawierzchni jezdni zgodną z przedmiarem robót.

Pytanie 2:

W przedmiarze dla robót drogowych w punkcie 18 widnieje: „Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych wraz z wymianą krtek ściekowych”, czy Zamawiający może podać typ kratki ściekowej oraz jej producenta?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć kratkę ściekową kl D400. Zamawiający nie może podać producenta krtek ściekowych.

Pytanie 3:

W przedmiarze dla robót drogowych w punkcie 19 widnieje: „Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą pokrywy”, czy Zamawiający może podać typ pokrywy oraz jej producenta?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć właz kanałowy kl. D400. Zamawiający nie może podać producenta pokryw.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający przewiduje jako roboty dodatkowe wymianę kompletnych wpustów ulicznych w sytuacji, gdy obudowa wpustu będzie uszkodzona lub wyeksploatowana?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie przewiduje robót dodatkowych związanych z wymianą obudowy wpustów.

Pytanie 5:

Jakiego typu słupy, wysięgniki i oprawy są obecnie zainstalowane przy ul. Ebersa. Jeżeli słupy, oprawy oraz wysięgniki obecnie zamontowane zostałyby wycofane z produkcji to jakie można zastosować?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że obecnie zamontowane są słupy stalowe o zewnętrznej warstwie z tworzyw typu SM-3W, wysięgnik WTM-20/1, oprawy typu OW LED z przezroczystym kloszem.

Poniżej przedstawione są wymagane przez Zamawiającego parametry słupów oświetleniowych:

- słupy stalowe o zewnętrznej warstwie z tworzyw,
- wysokość słupów min. 4645 mm,
- średnica słupa u podstawy 300 mm,
- oprawa oświetleniowa wyposażona w ledowe źródło światła o mocy min. 60 W o barwie światła 4000K i przezroczysty klosz.

Słupy oświetleniowe powinny nawiązywać stylistycznie do słupów zamontowanych już na terenie Krynicy-Zdroju m. in. na ul. Ebersa, ul. Dąbrowskiego.

Pytanie 6:

Proszę o przedstawienie rozwiązania technicznego (rysunki, przekroje, opis techniczny itp.) dla remontu balustrady mostu w ciągu drogi Ebersa. Proszę określić dane techniczne słupków: (wysokość, szerokość, rodzaj materiału, ilość zbrojenia, klasę wytrzymałości betonu, kolor, itp.). Proszę określić dane techniczne przęsła/wypełnienia (wysokość, szerokość, rodzaj materiału, kolor, itp.).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że dane techniczne słupków zawarte są w załączonym rysunku.

Do wykonania balustrady należy przyjąć:

- beton C 30/37 na kruszywie bazaltowym,
- stal zbrojeniową AIII-N B500SP w ilości 3 tony (słupki wewnętrzne wykonać ze stali fi 12, natomiast słupki zewnętrzne i poręcze ze stali fi 18),
- zbrojenie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi PN-91/S-10042,
- balustrady koloru RAL7038.