

Zebrzydowice, dnia 11.07.2023 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE
ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 ZEBRZYDOWICE
NIP 5482430901
-IR

IR-P 9/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: „**Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę – SUW ul. Myśliwska w Kończycach Małych - wymiana szaf sterujących 1 i 2”**.”

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o wskazanie typu lub nr. katalogowego modułu INVENTIA o którym jest mowa w zamówieniu. Czy dane do niego są przekazywane tylko w sposób przewodowy czy również bezprzewodowy? Czy moduł znajduje się w obrębie tego samego pomieszczenia w którym znajdują się wymieniane szafy?

Odpowiedź:

Typ: INVENTIA MT 151 HMI.
Dane przekazywane są przewodowo - RS 485, MODBUS, RTU.
Moduł znajduje się w innym pomieszczeniu, obok pomieszczenia z szafami.

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE

Andrzej KONDZIOLKA