

Łódź, dnia 16.08.2024 r.

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Wodna 40
90-046 Łódź

Uczestnicy postępowania
- wszyscy -

Dotyczy: postępowania na roboty budowlane pn. „Wymiana centrali nawiewno-wywiewnej na wyposażoną w nagrzewnicę i z pełną automatyką wraz z modernizacją instalacji i wykonaniem układu chłodzenia”

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

po przeprowadzeniu wizji lokalnej w miejscu zwracam się do Państwa z następującymi pytaniami:
1. po czyjej stronie jest wykonanie podłączenia wraz z materiałami instalacyjnymi układu rurowego ciepła technologicznego z wymiennikiem pośrednim typu glikol / woda ?

Odp. Wykonanie połączenia ciepła technologicznego z wymiennikiem (odcinek ok 5 mb) wraz z niezbędnymi materiałami leżeć będzie w gestii Wykonawcy.

2. czy w związku z brakiem zaliczki przewidują Państwo płatności częściowe za np. dostarczone urządzenia (centrala wentylacyjna) ?

Odp. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych i podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ stanowią jej integralną część i z dniem 16.08.2024r stają się wiążące dla każdego Wykonawcy.

Zatwierdził:

p.o. ŁÓDZKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY

Orszuła Jędrzejczyk