

Nr sprawy: ZP.042.4.2023.SZ

**WYJAŚNIENIE  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
NR 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.), zawiadamia się, że w dniu **08.03.2023 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia na postępowanie pn. „*Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Bobolice*”, w poniższym zakresie:

1. „...Czy Zamawiający posiada i ewentualnie udostępni przedmiary lub inne dokumenty pomocne przy sporządzeniu oferty?...”

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Zamawiający nie posiada gotowych szczegółowych przedmiarów dla wykonania robót będących przedmiotem postępowania. Zamawiający przekazuje zestawienie orientacyjnych ilości robót, które może być pomocne przy sporządzaniu oferty, jednak nie może być ono jedyną podstawą do sporządzenia oferty.

<b>Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Bobolice</b>			
<b>L.p.</b>	<b>Elementy/etap robót</b>	<b>j.m</b>	<b>Ilość</b>
1.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	kpl.	1,00
2.	Roboty drogowe		
2.1.	Roboty ziemne	m3	6 864,75
2.2.	Oporniki	m3	396,00
2.3.	Nawierzchnia		
			14
2.3.1.	Nawierzchnia jezdni	m2	575,00
2.3.2.	Nawierzchnia chodników	m2	225,00
2.3.3.	Nawierzchnia Parkingu	m2	255,00
2.3.4.	Nawierzchnia zjazdów	m2	150,00
2.3.5.	Ulepszone pobocze z kruszywa gr. 15 cm	m2	2 915,00
2.4.	Roboty uzupełniające		
2.4.1	Oznakowanie drogowe - drogi gminne – tablice małe	szt.	36,00
2.4.2	Oznakowanie - tablice informacyjne	szt.	5,00
2.4.3	Próg zwalniający 5 m	szt.	1,00
2.4.4	Wiata przystankowa z podłożem betonowym	szt.	1,00
2.4.5	Oświetlenie solarne przy wiacie przystankowej	szt.	1,00

2. „...Czy Zamawiający przewiduje zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowych, instalacji elektrycznych lub kanałów technologicznych....”

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Budowa kanalizacji deszczowej oraz instalacji elektrycznych nie jest przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych „Zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy dróg publicznych”. Droga w miejscowości Trzebień stanowi drogę publiczną, odcinek o długości 1450 m, przy przebudowie drogi należy wybudować kanał technologiczny. Droga w miejscowości Radwanki stanowi drogę publiczną, odcinek o długości 550 m. Mając na uwadze zapisy art. 39 pkt. 6ba, ppkt. 4) lit. a i b Ustawy, na drodze w Radwankach nie ma obowiązku lokalizowania kanału technologicznego. Drogi objęte zamówieniem w miejscowości Kłanino, Ujazd i Bobolice - ul. Jedności narodowej nie zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych publicznych, zatem nie ma zastosowania ustawa o drogach publicznych i nie ma obowiązku lokalizowania kanału technologicznego.

BURMISTRZ

  
mgr Mirosława Brzoza

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)

Sprawę prowadzi:  
Sylwia Zadubiec  
Podinspektor ds. zamówień publicznych  
tel. (094) 345 84 19  
e-mail: zamowieniapubliczne@bobolice.pl