



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

Szczecin, dnia 25.11.2024 r.

Numer referencyjny: NZP-092/6/IIB-II-14/2024

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm., zwanej dalej Ustawą), pod nazwą „**Budowa multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie**”

ZESTAW 4

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie w wycenie optymalizacji rozwiązania projektowego (rozwiązania równoważne)? Przykładowo: zmiana rozstawu pali – wzmocnienie podłoża? Jeśli tak to w jakiej formie należy przedstawić rozwiązanie równoważne w ofercie?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest wycenić rozwiązanie projektowe wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że do przedstawienia oferty należy wycenić tylko pozycje zawarte w pliku „2a – Tabela Elementów Rozliczeniowych”.

Odpowiedź:

Ofertę należy wycenić zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia pkt 8. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga sprawdzenia terenu pod kątem występowania niewybuchów, przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga sprawdzenia terenu realizacji robót, zgodnie z dokumentacją projektową - Element III Projekt techniczny Projekt wzmocnienia podłoża str. 10, Element 4 – Projekt Wykonawczy Konstrukcja Placu Przeładunkowego str. 11.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wymaga sprawowania nadzoru przyrodniczego, przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak. Jak wskazano w pkt 7 OPZ, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru przyrodniczego celem zapewnienia realizacji Inwestycji, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, decyzjami administracyjnymi, szczególnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymaga sprawowania nadzoru archeologicznego, przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga sprawowania nadzoru archeologicznego.

Pytanie nr 6:

Czy wycinka drzew stanowi czynność którą należy wycenić w ofercie?

Odpowiedź:

Tak. Jak wskazano w pkt 7 OPZ, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkiej zieleni wraz z karpami (drzewa, krzewy, zieleń niska) kolidującej z przedmiotem zamówienia, w tym drzew i krzewów, na których usunięcie Zamawiający uzyskał stosowne zezwolenie.

Pytanie nr 7:

Prosimy o rozwinięcie zapisu występującego w Projekcie *STWIORB Z-01.00.00. „System ogrodzeniowy”*, „Siatka posiada z jednej strony kolce o rozmiarze 25,4 mm, które umieszcza się u góry lub u dołu” Wykonawca nie dostrzegł na rysunkach technicznych wymienionych kolców. Czy Zamawiającemu nie chodziło w danym przypadku o wykonanie drutu kolczastego, zamocowanego na szczycie ogrodzenia, jak w przypadku typowego ogrodzenia terenu Portu w Szczecinie?

Odpowiedź:

Zapis w specyfikacji technicznej Z-01.00.00 odnoszący się do kolców dotyczy „zakończeń siatki”, które uwzględnione są również w rysunkowej części dokumentacji projektowej. Poniżej wskazanie pomocnicze.

