



Numer obwodu	7	8	8.1	9	10	11
Opis	TA-3	-	TA-4	TA-5	TA-5	TA-7
Moc [kW]/Prąd [A]	0.11	-	5	0.4	2	7.5
Przeniód	YKY 3x4	-	YDY 5x4	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 5x4
Nazwa obwodu	Oświetlenie terenu	-	Gniazdo 400V	Gniazdo 230V	Grzejnik	Szafa SZS

Inwestor : GMINA LUBENIA
36-042 LUBENIA 131

Projektował : BPINŻ Barbara Pivowar
39-120 Sędziszów Młp., ul. Odrowążów 9

Obiekt : "Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Lubenia-Jasieniki-Obrożna wraz z budową pompowni, zbiornika wyrównawczego i zasilania energetycznego"

Nazwa rys.: SCHEMAT SZAFY TA

Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis	Skala: -
Projektował inż. Paweł Pivowar	E-117/02	2021		Faza: Nr rys.: PW ES-1/2
Sprawdził mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02	2021		