M2=7-10
Puż=34,22m²
Pm=21,59m²
Pp=12,63m²

M14=51-54
Puż=34,22m²
Pm=21,44m²
Pp=12,78m²



M1=1-6
Puż=54,36m²
Pm=41,52m²
Pp=12,32m²

M3=11-15
Puż=44,13m²
Pm=29,78m²
Pp=14,35m²

M13=47-50
Puż=44,11m²
Pm=29,76m²
Pp=14,35m²

M15=55-60
Puż=53,79m²
Pm=41,17m²
Pp=12,62m²

LEGENDA

- (1) Pion instalacji centralnego ogrzewania
- [600 mm] ŁAZ 15 — Grzejnik łazienkowy drabinkowy
- C22-600 1400 mm — Grzejnik płytowy stalowy
- Przewód powrotny instalacji c.o.
- Przewód zasilający instalacji c.o.
- +20 °C Φwym: 948 W — Projektowana temperatura Strata ciepła w pomieszczeniu
- 15 x 1,2 — Średnica przewodu
- PO — Przejście ogniochronne
- M — Numer mieszkania

INWESTOR:
GMINA MIKOŁÓW
ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
UL. KOLEJOWA 2
43-190 MIKOŁÓW

OPRACOWANIE:
plaan PRACOWNIA PROJEKTOWA - GABRIEL KORBUTT
42-500 BĘDZIN : UL.KOPERNIKA 7
pracownia@plaan.pl tel.+48 604 267 163

PROJEKTANT	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. Anna Uziębło	358/91	
SPRAWDZAJĄCY	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. Krystyna Mędrek	284/87	

TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WYMIENNIKOWNI W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. BANDURSKIEGO 8 W MIKOŁOWIE.

SKALA: 1:100
BRANŻA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

KAT. OBIEKTU:	XIII -POZOSTAŁE BUD. MIESZKALNE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:	240802_1
OBRĘB EWIDENCYJNY:	0029.AR_11
NR DZIAŁKI:	1857/25

DATA: 09.2021

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

NR RYSUNKU: 3
NR STRONY: