

Wąbrzeźno, 19.10.2022 r.

WI.ZP.271.16.2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg gminnych”

Wyjaśnienie do treści specyfikacji warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

1. Treść zapytania

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w zakresie wykonania podbudowy (warstwa pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego), pierwotnie projekt zakłada podbudowę z KŁSM w konstrukcji jezdni oraz poboczy wzmocnionych. Alternatywnym rozwiązaniem jest np. wykonanie podbudowy z destruktu bitumicznego..

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania równoważnego w zakresie wykonania podbudowy.

2. Treść zapytania

Prosimy o potwierdzenie, że do wszystkich dróg objętych przetargiem można zastosować granulát do warstwy wiążącej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie granulátu do warstwy wiążącej.

Wójt Gminy Ryńsk
/-/
Władysław Łukasik