

AG-DŁ-2240/20/01/20

## Otrzymują wszyscy uczestnicy postępowania

### Wyjaśnienia do siwz

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) do zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „**Remont sufitu podwieszanego w hali sportowej Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Piła:**” nr sprawy **AG-2240-20-20**.

1. Czy zakres prac obejmuje tylko sufit hali sportowej czy również sufitu zaplecza hali sportowej?

Odp. Zakres prac obejmuje sufit w pomieszczeniu sali sportowej oraz dodatkowo w pomieszczeniu zaplecza na I piętrze, z którego doprowadzone będzie wejście na poddasze. Patrz rysunki nr 4, 6, 7. W pozostałych pomieszczeniach na I piętrze pozostaje sufit istniejący.

2. Prosimy o podanie dopuszczalnego maksymalnego nacisku na podłogę sportową na m2.

Odp. Ze względu na konstrukcję podłogi sportowej Zamawiający nie przewiduje podczas remontu wykorzystywania wózków o znacznym ciężarze. Proponuje się stosować rusztowania aluminiowe aby odciążyć nacisk na podłogę.

3. Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej zostały ujawnione liczne zacieki na ścianach, które mogły być spowodowane zalaniem. Proszę o informację czy dach budynku został uszczelniony?

Odp. Dach nie był uszczelniany. W projekcie przewidziano częściową wymianę wkrętów mocujących blachę pokrycia z uwagi na zużycie uszczelek.

4. Z uwagi na konieczność wykonywania prac na rusztowaniu standardowy, czy w znacznie wydłuża czas pracy (brak możliwości wprowadzenia rusztowania nożycowego) czy Inwestor dopuszcza możliwość przedłużenia wykonania prac przynajmniej o 30 dni

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu prac.

5. Czy przedmiotowe postępowanie wykonywane będzie na podstawie decyzji pozwolenia na budowę? Jeśli tak – proszę o umożliwienie zapoznania się Wykonawcy z treścią tego dokumentu.

Odp. Tak, roboty wykonywane będą na podstawie pozwolenia na budowę. Decyzja o pozwoleniu w posiadaniu Inwestora, w załączeniu kopia.

6. Dokumentacja projektowa udostępniona w postępowaniu przetargowym nie posiada podpisów, uzgodnień itp. Czy oryginalna dokumentacja projektowa jest spójna z projektem budowlanym na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę (jeśli pozwolenie na budowę było wymagane)?

Odp. Dokumentacja w wersji papierowej posiada niezbędne podpisy i uzgodnienia. Wersja elektroniczna projektu jest tożsama z wersją papierową.

7. Proszę o informację, czy Zamawiający zezwala na zmianę wymiarów elementów sufitu podwieszanego na 60x60 cm. (zaprojektowano sufit systemowy o wymiarach paneli 60x120 cm).

Odp. Dopuszcza się inny wymiar paneli sufitowych, np. 60x60cm.

8. W trakcie dokonania wizji lokalnej Wykonawca stwierdził zacieki na istniejących panelach sufitowych. Czy Zamawiający posiada wiedzę, czym są one spowodowane.

Odp. Zawilgocenia mogą być spowodowane nieszczelnościami uszczelek wkrętów mocujących jak i też wadami ułożenia na suficie paroizolacji i izolacji termicznej.

9. Czy Zamawiający przewiduje montaż klap p.poż. w istniejących kanałach wentylacyjnych ze względu na konieczność zabezpieczenia sufitów w klasie p.poż. EI30.

Odp. Nie, nie przewiduje.

Wyjaśnienia zostają dołączone do siwz i stanowią jej integralną część.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**(-) dr hab. Donat Mierzejewski prof. PUSS**

Rektor

Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile