

RSG.271.8.6.2024

**WYJAŚNIENIA Nr 4**  
**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nacpolsk”*

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, udziela wyjaśnień treści SWZ. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania - <https://platformazakupowa.pl/pn/naruszewo>

**Zapytanie nr 14:**

Zwracamy się o sprecyzowanie zakresu prac związanych z renowacją studni poza dezynfekcją i pompowaniem?

**Odpowiedź:**

Należy przewidzieć w kosztach inspekcje kamerą wnętrza filtra oraz renowację np. metodą hydrodynamiczną (z możliwością wspomagania chemią), jeżeli dezynfekcja i pompowanie nie przyniosą efektów (zanieczyszczenie bakteriologiczne).

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/naruszewo> w dniu 24.05.2024 r., na której udostępniona jest również SWZ.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w składanej ofercie.

**Wójt**  
*mgr inż. Beata Pierścińska*