



Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia p.poż.:

- ściany REI 120,
- stropy w części PM - REI 120,
- konstrukcja nośna w/w stropów - R 120,
- przejścia instalacyjne w klasie odporności ogniowej ścian lub stropu jak podano wyżej, lecz w zakresie EI,
- zamknięcia otworów w ścianach oddzielenia p.poż. - EI 60.

FORT Taraszkiewicz Architekti Sp. z o.o. ul. Szczecińska 38, 80-392 Gdańsk tel. 58 762 04 12			
INWESTOR	POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Polska, działka nr 403	D.T. KONTRAKT EKONOMOW. FAZA PWZ SPRAZDA: A TYP DOK.: RYS	
OBIEKT	BUDYNEK CENTRUM EKONOMOWACJI Z GARAZEM PODZIEMNYM		
PROJEKT	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY		
RYSunek	RZUT PARTERU-STREFY POŻAROWE		
DATA	PROJEKTANT	arch. Antoni Taraszkiewicz UPR. NR 3354/Ga98 w spec. architektonicznej	NR RYS.
05.2023			
SKALA	SPRAWDZAJĄCY	arch. Agnieszka Malinowska UPR. NR POKK/208/2008 w spec. architektonicznej	5i
1:100			