

IKŚR.271.6.1.2023

Nozdrzec, 6 września 2023 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. *Remont drogi gminnej Wesola – Magierów nr 115955R w km 0+000 do 0+075 oraz w km 0+091 do 2+816.*

Na podstawie zapisów rdz. VII ust. 3 pkt. 2 SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień na przedstawione przez Oferentów zapytanie:

Pytanie nr 1:

Jaką grubość trzeba przyjąć do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozycja Przedmiaru d.2 *Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno — asfaltową* odnosi się do remontu spękań nawierzchni, obejmującą zgodnie z KNR 2-31 1106-01 następujący zakres robót:

1. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów.
2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę.
3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca.
4. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach, w zależności od głębokości uszkodzeń.
5. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki.
6. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.

W związku z powyższym, Zamawiający nie ma podstaw do wskazania grubości do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową .


mgr Stanisław Żelaznowski