

4. Włączenie do sieci wodociągowej

4.1. Parametry sieci i miejsce włączenia

- a) rodzaj materiału rurociągu - PVC
- b) średnica nominalna rurociągu - 110 mm
- c) ciśnienie statyczne - do 3,0 bar
- d) lokalizacja miejsca włączenia do sieci
 - miejscowość: Lwówek ul. Modrakowa
 - działka ewidencyjna nr 941/17, 942/15, 943/29, 944/35
- miejsce włączenia: sieć wodociągowa w świetle linii granicznych działek ewidencyjnych zgodnie projektowanym podziałem odpowiednio o numerach 945/3, 945/4, 945/5, 945/6, 945/7, 945/8, 945/9)
- w miejscach wskazanych na szkicu (ozn. MW).

4.2. Sposób włączenia

Połączenie z siecią wykonać za pomocą nawiertki 110/32 wykonanej z żeliwa sferoidalnego, do nawiercania bez użycia aparatu z możliwością nawiercania pod ciśnieniem i szczelnego odcięcia przepływu (np. JAFAR typ 3250).
Połączenie przyłącza z siecią zostanie wykonane przez Inwestora pod nadzorem pracowników Spółki po uzgodnieniu terminu, nie później niż na 3 dni przed wykonaniem robót.

5. Parametry techniczne przyłącza

- 5.1. Przyłącze do każdej działki należy wykonać rurą o średnicy 32 mm i grubości ścianki 3,0 mm PE100 SDR11 PN16. Rurociąg wykonać w całości z jednego odcinka rury od nawiertki do zasuwy domowej. Zasuwę domową zabudować przed granicą działki w chodniku lub pasie zieleni. Zastosować zasuwę z miękkim uszczelnieniem. Zasuwę wyprowadzić za pomocą obudowy teleskopowej do poziomu gruntu i zamontować skrzynkę do zasuwy (wyk. PEHD, pokrywa żeliwna o średnicy min. 150 mm). Teren wokół utwardzić w promieniu 0,5 m. Od zasuwy wyprowadzić rurociąg na teren nieruchomości odbiorcy na odległość 1 m od granicy działki. Rurociąg należy zaślepić. Miejsce zakończenia rurociągu trwale oznakować.
Połączenia rurociągu z armaturą i zaślepienie rurociągu wykonać przy użyciu kształtek wciskanych (np. HAWLE - ISO).
- 5.2. Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy. Tabliczki należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub na słupkach, na wysokości 1,5 - 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

6. Informacje dotyczące budowy przyłącza wodociągowego

- 6.1. Budowę należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.
- 6.2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami i normami oraz zasadami obowiązującymi w zakresie inżynierii sanitarnej oraz niniejszymi warunkami.
- 6.3. Bezpośrednio nad przyłączem oraz w pasie gruntu gwarantującym swobodny dostęp do przyłącza nie należy umieszczać utwardzeń, obiektów budowlanych oraz dokonywać nasadzeń drzew.
- 6.4. Wykonane przyłącze należy zgłosić w stanie odkrytym celem dokonania odbioru technicznego przez przedstawiciela Spółki. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie.

p. Paduch

Lwówek, dnia 09.04.2024 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LWÓWKU sp. z o.o.

64-310 Lwówek, ul. Powstańców Wlkp. 40
tel. 61 44 14 514, 61 44 14 557 fax 61 44 14 087
NIP 7881985990 REGON 301643558
kap. zakł. 3494000 PLN KRS 0000374787
Numer rejestrowy BDO 000084494
www.zgklwówek.pl e-mail: sekretariat@zgklwówek.pl

3070/2024
URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
WPŁYNĘŁO

2024-04-18

Nr szt.

ZGK.WiK.481.1.2024

dotyczy wniosku z dnia: 25.03.2024 r.

otrzymany dnia: 27.03.2024 r.

Gmina Lwówek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwówek

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej

WP/WOD-LWK/018/2024

W odpowiedzi na złożony wniosek, Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. zwany dalej Spółką, wydaje poniższe warunki:

1. Dane wnioskodawcy

Gmina Lwówek; ul. Ratuszowa 2; 64-310 Lwówek

2. Informacja o nieruchomości

2.1. Lokalizacja

- miejscowość: Lwówek - ulica: Modrakowa
- działka ewidencyjna nr: 945/2 (projektowany podział na 7 działek o numerach 945/3, 945/4, 945/5, 945/6, 945/7, 945/8, 945/9)

2.2. Obiekt

- działki budowlane /7 projektowanych budynków mieszkalnych /

3. Charakterystyka poboru wody

- cel przeznaczenia wody - gospodarstwo domowe

19.04.24.
[Podpis]

7. Inne informacje

7.1. Przyłącze wodociągowe wybudowane ze środków własnych inwestora pozostaje jego własnością.

7.2. Granicą odpowiedzialności technicznej Spółki jest miejsce połączenia przyłącza z siecią wodociagową.

7.3. Warunki niniejsze zachowują ważność przez okres 2 lat od dnia wystawienia.

7.4. Warunki są aktualne w stanie prawnym i faktycznym w chwili ich wydania.

7.5. Warunki tracą ważność z chwilą zmiany tego stanu. W takim przypadku należy uzyskać nowe warunki.

PREZES ZARZĄDU

Janusz Wesolek

Załączniki:

nr 1 – szkic (Ark. nr 1 i Ark nr 2)

Sporządził: Witold Fabian

tel. 61-44-14-514, w. 33

e-mail: warunki.wik@zgklwówek.pl

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

inż. Tomasz Rykowski
upr. bud. nr. WAM/0219/PWC

W6
X 5813063,27
Y 5580590,86

W6

Uwaga:
1. Pas zieleni po stronie lewej i prawej w ciągu ulicy Modrakowej szerokości zmiennej.
2. Brak projektowanych obrzeży przy istniejących ogrodzeniach. W miejscach gdzie nie ma ogrodzeń obrzeża stosuje się wg. rys. 1. "PZT".

Legenda:

PROJEKTOWANE:

- droga gminna/skrzyżowanie - naw. bitumiczna
- droga dla pieszych - naw. z kostki brukowej betonowej
- zjazd zwykły - naw. z kostki brukowej betonowej
- zieleni - naw. gruntowa
- krawężnik betonowy 15x30 cm wystający
- krawężnik betonowy 15x22x100 cm obniżony
- opornik betonowy 12x25 cm obniżony
- obrzeże betonowe 8x30 cm obniżony
- linia ścieku przykrawężnikowego

ISTNIEJĄCE:

- en - sieć energetyczna
- WO - sieć wodociągowa
- t - sieć teletechniczna
- ks - sieć kanalizacji sanitarnej
- kd - sieć kanalizacji deszczowej
- g - sieć gazowa
- wpusty z przykanalikami
- studnia
- granica działek

W4
X 5813018,14
Y 5580609,80

W4

W5

W5
X 5813007,90
Y 5580614,10

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LWÓWKU sp. z o.o.
64-310 Lwówek, ul. Powstańców Wlkp. 40
tel. 61-44-14-514, 61-44-14-557, fax 61-44-14-087
NIP 7881985990, REGON 301643558
kap. zakł. 3494000 PLN, KRS 0000374787
Numer rejestrowy BDO 000084494
www.zgklwówek.pl e-mail: sekretariat@zgklwówek.pl

Załącznik do:
ARK. NR 1 (1/2)
Warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej / kanalizacji sanitarnej
WP/WOD/LWK/018/2024
z dnia **09.04.2024**
Sporządził(a) **Witold Fabian**

Jednostka Projektowa:		STREETWISE Tomasz Rykowski 13-100 Nidzica, Dobrzyń 23 TEL. 691-022-179 NIP : 984-007-64-12 REGON : 281494079 E-Mail : t.rykowski@interia.pl	
Inwestor: Gmina Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek			
Nazwa obiektu: "Projekt przebudowy ul. Modrakowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki"		Branża: DROGOWA	
Temat opracowania: "Przebudowa ul. Modrakowej"		Stadium: P.A-B.	
Nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Skala: 1:500	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Imię i nazwisko:		Podpis: Nr uprawnień: SIERPIEŃ 2023	
Projektował: inż. Tomasz Rykowski		WAM/0219/PWOD/21	

