



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondencji:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52 375 92 38

Marek Pacholski
ul. Kilińskiego 2A/22
89 - 100 Nakło nad Notecią

Bydgoszcz, 17 lipiec 2017r.

Numer pisma: 46334/TTIDWBU/P/2017

Temat: projekt przebudowy dróg gminnych w jednym ciągu komunikacyjnym w m. Kaźmierzewo na działce nr 84, 19/1, gmina Mroczka.

Szanowny Panie,

informujemy, że uzgadniamy przedstawiony projekt przebudowy dróg gminnych w jednym ciągu komunikacyjnym w m. Kaźmierzewo na działce nr 84, 19/1, gmina Mroczka pod warunkiem zabezpieczenia w miejscu skrzyżowań z drogami kabli telefonicznych osłonami rurowymi dzielonymi A 110 PS – końce rur uszczelnić pianką poliuretanową.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61
85 - 667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je

zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru;

Ustala się 2-metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie;

4. W strefie projektowanych wykopów kanalizację telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
6. Miejsca zblżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
7. Miejsca zblżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
9. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
10. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze otrzymał do celów służbowych 1 komplet planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Mirosław Szymczak
Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury

Załącznik:

1. Plany – 2 szt.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:1000

województwo : kujawsko - pomorskie
Jedn. ewd. Mirosza -obszar wiejski (041002.5
OBRĘB : KAZIMIERZEW(010006) WYRZA(Nr 0018)
KERG 1089/2013

PUWG 1965 s.3 Ułd. wys. Kronsztadt 60
Mapa stanowi podstawą mapy zasadniczej ark. 354-112-042, -051, -053
po pomiarze w terenie wykonanym w miesiącu grudniu 2013 roku
Nie wykonano ustalenia obciążen służebnościami gruntowymi
Mapa nie zawiera stanu prawnego granic, lecz stan użytkowania

sporządził 03.01.2014

Na wydruku są: opracowana mapa nie zawiera
pełnej informacji o przebiegu przewidywanych podziemnych
kolejnych z powodu braku zgłoszenia do geodezji
inwentaryzacji powoławczej oraz stosownych
metod pomiaru ujęwianone jest niemożliwe

Przebudowa dróg gminnych w jednym Kazmierzewo-Orle 1 146 mb i 090114C Witosław - Wyrza 1 856 mb	Projekt zagospodarowania 1:1000	Tytuł rysunku Ark 5 Paza PW
	Projektant Marek Pacholski	Asystent Bartosz Musiał
KUP/0129/PWOD/05	10.07 2017	10.07 2017

Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Nr uzgodnienia 45334 dnia 11.03.2017
Informujemy, że na obszarze objętych opracowaniem
istnieje prawdopodobieństwo występowania niezrównoważonych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji
lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi
dostawcami z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie
nie zgłosić do Orange i uzgodnić z właściwym zarządcą
teletechnicznych (sieć) oraz ująć w projekcie zamierzeń.
Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy.

SKRZYŻOWANIA Z LINIAMI
ENERGETYCZNYMI-ROZŁADUNEK
POJAZDÓW W ODL. MIN. 30 m

ŁĄCZY ARKUSZ 1

ŁĄCZY ARKUSZ 2

ZAŁAMANIE
W PRAWO
O+570

SKRZYŻOWANIA Z LINIAMI
ENERGETYCZNYMI-ROZŁADUNEK
POJAZDÓW W ODL. MIN. 30 m

DROGA WITOSŁAW-WYRZA

ZAŁAMANIE
O+495

ZAŁAMANIE
O+475

ZAŁAMANIE
O+359

ZAŁAMANIE
O+328

ZAŁAMANIE
O+302

ZAŁAMANIE
O+276

ZAŁAMANIE
O+250

ZAŁAMANIE
O+224

ZAŁAMANIE
O+198

ZAŁAMANIE
O+172

