

Okonek, dnia 18.09.2023 r.

Znak sprawy: ITRiŚ.271.6.2023.ZP

ZAWIADOMIENIE Nr 1

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://Platformazakupowa.pl/okonek>

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku.

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2023/BZP 00379099/01 z dnia 04.09.2023 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) - dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. Czy zamawiający potwierdza ilości zawarte w przedmiarze - z PZT nawierzchnia polbrukowa wychodzi dużo większa.

Odp. Zamawiający informuję, że proszę kierować się PZT.

2. Jaka jest właściwa konstrukcja - w projekcie są różne grubości podbudowy z kruszywa, warstwy odsączającej oraz podsypki cementowo - piaskowej?

Odp. Rozwiązania przyjęte w projekcie są poprawne. Występują 3 różne konstrukcje zależne od natężenia ruchu.

3. Jaka jest prawidłowa szerokość przekroju B-B - na PZT widnieje 2,36 m, natomiast na przekroju 2,16 m.

Odp. Prawidłowa szerokość przekroju B-B jest ta z PZT i wynosi 2,36.

4. Proszę o wskazanie lokalizacji przekroju C-C - na przekroju jest szerokość 3,66 m natomiast na PZT nie ma nigdzie takiej szerokości chodnika.

Odp. Przekrój C-C występuje na pierwszym odcinku od bramy wjazdowej.

5. Prosimy o potwierdzenie materiału do wykonania nawierzchni z kostki betonowej tj. kostka cegielka szara gr 6 cm.

Odp. Kostka betonowa jaka została zaprojektowana i uzgodniona to „starobruk” gr. 6 cm koloru grafitowego oraz obrzeża betonowe gr. 8 cm również koloru grafitowego.

6. Czy ogrodzenie cmentarza jest przeznaczone do rozbiórki oraz czy drzewa znajdujące się przy ogrodzeniu przeznaczone są do wycięcia? Jeśli tak to po czyjej stronie mają być te prace?

Odp. Ogrodzenie na kolidującym odcieku zostanie rozebrane i drzewa zostaną również ścięte. Po stronie Wykonawcy będzie wyrwanie ewentualne korzeni.

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Zabrocki
Zastępca Burmistrza Okonka
(podpisano bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu)

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.