


LEGENDA :



LEGENDA

- COD** ■ CENTRALA ODDYMIANIA  
**CP** ■ CENTRALA POGODOWA  
**OCD** ● OPTYCZNA CZUJKA DYMU  
**RPO** ● RĘCZNY PRZYCIŚK ODDYMIANIA  
**SE** ■ SIŁOWNIK 24VDC Z FUNKCJĄ USTAWIENIA ZWŁOKI CZASOWEJ  
**EZ** ■ ELEKTROZACZEP 24V DEDYKOWANY DO DRZWI NAPOWIETRZAJĄCYCH  
**PP** ■ SZAFKA ZASILANIA RYGLI W DRZWIACH BIERNYCH  
**■** PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA PH90

"ELEKTROENERGETYKA" Wojciech Grudziński ul. Modlińska 10 lok. U2 15-066 Białystok tel. 85 743 26 30, biuro@elgru.pl			
OBIEKT	WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W BIAŁYMSTOKU  ul. Zwycięstwa 26a/1, 15-959 Białystok; działka o nr ew. gr. 459/9, obr. 0003 Antoniuk		STADIUM PW
			DATA 24.05.2024
INWESTOR	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26a	SKALA 1:100	
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT II PIĘTRA – INSTALACJA ODDYMIANIA	NR RYS. E4	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		PODPIS:
PROJEKTANT BRANŻA ELEKTRYCZNA	mgr inż. WOJCIECH GRUDZIŃSKI	UPR. NR BL 138/92	