

Nowe, 22 stycznia 2024 r.

GMINA NOWE

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

IKS.271.3.2024.MC

Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: „**Budowa oczyszczalni ścieków w technologii opartej na obrotowych złożach biologicznych, przeznaczoną do 150 RLM z planowaną lokalizacją na terenie działek NR 23/7 I 370 w miejscowości Milewo w zabudowie infrastruktury technicznej**”.

Gmina Nowe – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) Wykonawca w dniu 18.01.2024 r. oraz 19.01.2024 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z 18.01.2024 r.:

***Pytanie 1.** W dokumentacji projektowej zaproponowane zostały oczyszczalnie zbudowane w zbiornikach z GRP. Prosimy o podtrzymanie tego zapisu, lub informację czy zamawiający dopuści inne materiały zbiornika, bardziej podatne na korozję takie jak beton lub zbiorniki składane?*

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni ścieków wykonanej z betonu, zbiorników składanych itp. Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący wykonania zbiornika oczyszczalni z GRP.

***Pytanie 2.** Zgodnie z zapisami SWZ oraz STWIOR zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii jednocześnie nie dopuszcza rozwiązań prototypowych. Z uwagi na fakt, że technologia kontenerowych oczyszczalni ścieków, wymaga powtarzalności, doświadczenia oraz dużego zaplecza technicznego oraz utrzymania gwarancji, proszę o udzielenie odpowiedzi: Czy zamawiający wymaga, aby proponowana oczyszczalni ścieków pochodziła od producenta, którego oczyszczalnie w wymaganej w SWZ technologii funkcjonują na terenie RP min. Okres 3 lat na dzień składania oferty w wielkości nie mniejszej niż w projekcie na dwóch obiektach?*

Czy zamawiający będzie wymagał potwierdzenia obiektów referencyjnych w celu weryfikacji ofert oraz zgodności z przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii oraz rozwiązań prototypowych. Zamawiający wymaga, aby oczyszczalnia ścieków pochodziła od jednego producenta oraz funkcjonalności oczyszczalni w wymaganej technologii na terenie RP min. 3 lata na dzień składania oferty w wielkości nie mniejszej niż w projekcie w dwóch obiektach.

Pytanie 3. *Czy w przypadku wątpliwości co do zaproponowanych rozwiązań co do technologii oczyszczalni ścieków, zamawiający będzie wymagał wskazania (udokumentowania) spełnienia wymaganych kryteriów specyfikacji? W tym celu zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz ze złożoną ofertą: kart katalogowych, dokumentacji techniczno-ruchowej, rysunki techniczne, instrukcje DTR, wykaz referencji względem zastosowanych technologii potwierdzające obiekty działające na terenie kraju?*

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał udokumentowania spełnienia wymagań kryteriów specyfikacji. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z ofertą: kart katalogowych, dokumentacji techniczno-ruchowej, rysunki techniczne, instrukcje DTR, wykaz referencji względem zastosowanych technologii potwierdzające obiekty działające na terenie kraju.

Pytania z 19.01.2024 r.:

Pytanie 4. *na dokumentacji rysunkowej zbiornika nachylenie skarpy zaprojektowano jako 1:1 bez umocnienia. Bezpiecznym z punktu widzenia stateczności jest nachylenie 1:1,5. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę nachylenia skarpy zbiornika czy wprowadza korektę w sposobie umocnienia ścian bocznych?*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę nachylenia na 1:1,5. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie korekty w sposobie umocnienia ścian bocznych.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/872566> (ID postępowania ID **872566**).

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

w formie „Komunikatu publicznego”

za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sprawę prowadzi:

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 52 33 37 250

Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.