

Węgrów, 18.05.2023 r.

Powiat Węgrowski
IR.272.10.2023.EU
(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na zadanie pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze – ETAP I**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę rury betonowej WIPRO DN400 na rury PP dn 400 SN16, ponieważ w miejscu kielicha nie zmieszczą się projektowane warstwy konstrukcji, a rurę betonową WIPRO DN200 (gdyż nie występuje w sprzedaży) w zamian proponujemy zmianę na rurę PP dn 400 SN16. Ponadto zwracamy się z prośbą o dołączenie rysunku nr S10 branży sanitarnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany. Ponadto Zamawiający zamieszcza rysunek branży sanitarnej nr S-10 profile kanalizacji deszczowej.