

GEOSTANDARD Sp. z o.o.
laboratorium: Wilczyce, ul.Wrocławska 1F, 51-311 Wrocław

BADANIA WSKAŹNIKA PIASKOWEGO
Lokalizacja: Biestrzyków

Nr badania	WP-1	WP-2
Data badania	14.12.20r	14.12.20r
Otwór	O-1	O-5
Głębokość [m p.p.t.]	0,50-1,20	0,20-1,20
Rodzaj gruntu	N(Pg,Ps,Kł,Cg,Gruz)	N(Pg,Cg,Gruz,Ż)
M _m + T [g]	229,6	211,6
M _s + T [g]	217,0	202,7
T [g]	121,7	121,8
Wilgotność naturalna Wn [%]	13,2	11,0
odważka [g]	135,9	133,2
WP - h1 [mm]	295,0	273,0
WP - h2 [mm]	71,0	19,0
Wskaźnik piaskowy WP	24,1	7,0

Wykonanie: Daniel Zieliński

Załącznik nr 5.2