



Nr postępowania: DB.261.2.2022

Chodzież, 3 czerwca 2022 r.

***Wykonawcy,
którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego***

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa**” - w formule **zaprojektuj i wybuduj**, prowadzący postępowanie – Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych w terminie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Pytanie nr 1

W związku z koniecznością opisanego przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Pzp wnioskujemy o określenie na etapie postępowania przetargowego zakresu i rodzaju robót związanych z przebudową kolizji.

Pytanie nr 2

W związku z brakiem w OPZ wnioskujemy o załączenie warunków technicznych dotyczących przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej.

Odpowiedź dotyczy pytania nr 1 i 2:

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1533P tj. ulic: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa w Chodzieży warunkowane było wystąpieniem do gestorów sieci podziemnych celem uzgodnienia/zaopiniowania. Uzgodnienia gestorów zostały załączone do PFU. Uzgodnienia odnoszą się w swoim zakresie do zaproponowanych rozwiązań projektowych i w przypadku zmiany zakresu opracowania projektowego będą również podlegać zmianie. Na etapie sporządzonej koncepcji warunki na przebudowę wydała Enea Operator Chodzież nie wskazując na planie koncepcji, odcinka objętego usunięciem kolizji, w załączonych warunkach technicznych wskazano natomiast odcinki objęte przebudową (usunięciem kolizji). W zakresie pozostałych uzgodnień, informuje, że na etapie opracowania koncepcji uwag nie wносиła firma Orange. Firma Asta-Net wskazała na załączniku graficznym miejsca wymiany pokryw studni telekomunikacyjnych na infrastrukturze Asta-Net i zabezpieczenia sieci. Pozostali gestorzy sieci/urządzeń wydali uzgodnienia na warunkach ogólnych, jednakże trzeba mieć na uwadze, że na etapie opracowywania projektów mogą wystąpić kolizje ze względu na np. zmianę geometrii jezdnii, miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej itp.



Nr postępowania: DB.261.2.2022

Pytanie nr 3

Wnioskujemy o załączenie do dokumentacji przetargowej warunków technicznych budowy kanału technologicznego (brak w dokumentacji przetargowej uniemożliwia poprawną wycenę).

Odpowiedź:

Kanał techniczny należy zaprojektować i wybudować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 680).

Pytanie nr 4

Wnioskujemy o załączenie do SWZ geologii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w posiadaniu opinii geotechnicznej, jednakże z przedłożonych do PFU dokumentów opracowanych dla oceny stanu konstrukcji drogi, można dokonać wstępnej oceny geologicznej na podstawie wierceń wykonanych w obszarze inwestycji.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie bądź przebudowa oświetlenia nie wchodzi w zakres zadania "projektuj i buduj. PFU tego zadania nie przewiduje przebudowy bądź budowy nowego oświetlenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonanie bądź przebudowa oświetlenia nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania.