



# REFERAT ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH

## URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 [zamowieniapubliczne@um.rumia.pl](mailto:zamowieniapubliczne@um.rumia.pl)

ZP.271.10.2024

Rumia, dnia 12.03.2024 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Modernizacja ulicy Kostki Napierskiego oraz ulicy Prusa w Rumii**”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawcę, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

#### **Pytanie nr 1**

**Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiaru robót. Materiały udostępnione są niewystarczające do opracowania kosztorysu, brak wymiarów na rysunkach. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie przedmiaru.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że dołącza przedmiar robót, który jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

#### **Pytanie nr 2**

**Czy Wykonawcy będzie naliczana opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego? Proszę o załączenie.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Wykonawcy nie będzie naliczana opłata za zajęcie pasa drogowego.

#### **Pytanie nr 3**

**Czy Zamawiający posiada karty otworów geologicznych? Proszę o udostępnienie.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający nie posiada badań geologicznych.

#### **Pytanie nr 4**

**Czy Zamawiający posiada przedmiary robót? Proszę o udostępnienie.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający informuje, że dołącza przedmiar robót, który jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

#### **Pytanie nr 5**

**Proszę o podanie ilości istniejących elementów infrastruktury technicznej do regulacji wysokościowej.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ilości istniejących elementów infrastruktury technicznej do regulacji wysokościowej zgodnie z dokumentami postępowania tj. planami sytuacyjnymi znajdującymi się w załączniku A do SWZ.

Przedmiar robót jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

**Pytanie nr 6**

**Proszę o wyjaśnienie:**

**W obu przypadkach ( na ulicy Prusa i Kostki Napierskiego) kanalizacja deszczowa do wykonania sięga aż do ulicy Kościuszki, która jest wykonana z asfaltu.**

**Proszę o potwierdzenie, że kanalizacja deszczowa będzie sięgała aż do tej ulicy i w ramach robót niezbędna będzie rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej.**

**Proszę o podanie rodzaju podbudowy i warstw mieszanki bitumicznej oraz grubości do odtworzenia.**

**Czy rozbiórkę i odtworzenie będzie można wykonać w śladzie prowadzonych robót?**

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający potwierdza, iż wymianę remontowanego kolektora kanalizacji deszczowej należy wykonać do studni znajdującej się w ul. Kościuszki.

Prace będzie można wykonać w wykopie otwartym.

Wykonawca zobowiązany jest ująć w ofercie koszt odtworzenia istniejącej nawierzchni o konstrukcji: podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 C90/3 gr. 20cm; podbudowa zasadnicza z AC22P 35/50 gr. 7cm; warstwa wiążąca AC16W 35/50 gr. 5cm; warstwa ściernalna SMA 8 4cm.

W załączeniu:

Przedmiar robót

Z poważaniem

Iwona Szczygieł

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych