

Brzozów, 21.09.2020 r.

Zn.spr.: SA.270.1.1.2020

**Wszyscy zainteresowani
Udziałem w postępowaniu****Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści SWIZ**

Nadleśnictwo Brzozów informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia związku z poprowadzonym postępowaniem przetargowym pn. **„Naprawa awaryjna szkód powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu na terenie Nadleśnictwa Brzozów w 2020 r.”** Zamawiający zamieszcza pytania, które wpłynęło od Wykonawcy wraz z udzieleniem na nie odpowiedzi:

Zwracam się z prośbą o informację dotyczącą załącznika: Cz. II Przedmiar droga Dębna Międzybrodzie.

Pkt. 3 stanowi: Nasypy z gruntu niespoistego z pospółki oraz rumoszu skalnego jako szkieletu odbudowy skarpy - w jakich proporcjach Zamawiający zakłada ilość pospółki do ilości rumoszu skalnego i w jakich przedziałach gabarytowych należy do wyceny założyć bloki skalne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że całą skarpe należy odtworzyć z bloków skalnych wielkogabarytowych o najmniejszym wymiarze boku min. 50cm. Bloki należy układać metodą brukarską tj, z klinowaniem warstw pomiędzy sobą. Pospółką należy wypełniać wolne przestrzenie pomiędzy blokami skalnymi na poszczególnych warstwach tak, aby kolejną warstwę grubego kamienia można było układać z zachowaniem zasady klinowania. Pamiętać należy o wykonaniu schodkowania na istniejącej skarpie. Zakłada się wstępnie, że stosunek kamienia grubego do pospółki





objętościowo wynosić będzie 8:1, ilość rzeczywiata jest uzależniona od gabarytów zastosowanych gładzów skalnych.

Zamawiający informuje, że treść zapytania nie skutkuje zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, dlatego zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Andrzej Dąbrowski
Nadleśniczy

(podpisano elektronicznie)