




WIDOK OD STRONY

WYCIĄGU / CZERPNI


PRAWA STRONA OBSŁUGOWA/SERWISOWA

WIDOK OD STRONY

NAWIEWU / WYRZUTNI



CENTRALA - WIDOK Z GÓRY



UWAGA:

1. W przypadku zastosowania wymienników wodnych lub freonowych (nagrzewanie, chłodzenie) poza obrysem centrali znajdują się króćce przyłączeniowe o długości do 150 mm.
2. Centrale wyposażone są w klamki, uchwyty oraz króćce tac ociekowych wystające 50 mm poza obrys urządzenia.
3. Rzeczywistą masę urządzeń potwierdzić z kartą doborową, masa centrali $\pm 10\%$.
4. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych.
5. Strony obsługowe central zgodne z poniższym schematem:



TÜV
EN-1886

TÜV
EN-13053

2014/68/UE



ISO 9001 PZH

CENTRALE
OPIS TECHNICZNY
WIDOK OD FRONTU

02-08-2022