


KARTA ODKRYWKI FUNDAMENTU o1


Obiekt : Budynek na al. 23 Stycznia 50 w Grudziądzu

Opracowała : mgr inż.A.Pustułka

Ilość kondygnacji	4 kondygnacje+podpiwniczenie
Rodzaj fundamentu i materiał	
Rodzaj izolacji przeciwwilgociowej pionowej	folia kubelkowa
Rodzaj izolacji przeciwwilgociowej poziomej	
Grubość ściany fundamentowej	-
Rzędna posadzki piwnicy	-
Rzędna terenu	26,02m n.p.m.
Rzędna posadowienia fundamentu	24,12 m n.p.m.

Szkic odkrywki
Skala 1: 50





Fot.1. Fotografia dokumentacyjna odkrywki „o1”



GEOTECHNICA - Toruń

KARTA ODKRYWKI FUNDAMENTU o2


Obiekt : Budynek na ul. Toruńskiej 5 w Grudziądzu


Opracowała : mgr inż.A.Pustułka

AP

Ilość kondygnacji	4 kondygnacje z poddaszem + podpiwniczenie
Rodzaj fundamentu i materiał	
Rodzaj izolacji przeciwwilgociowej pionowej	
Rodzaj izolacji przeciwwilgociowej poziomej	
Grubość ściany fundamentowej	-
Rzędna posadzki piwnicy	-
Rzędna terenu	26,30m n.p.m.
Rzędna posadowienia fundamentu	23,30m n.p.m.

Szkic odkrywki
Skala 1: 50





Fot.1. Fotografia dokumentacyjna odkrywki „o2”

