



GMINA

NAKŁO NAD NOTECIĄ

Nakło nad Notecią, dnia 3 stycznia 2024r.

ZP.271.45.2023

Zainteresowani Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania, pn. „Budowa placu zabaw w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią” – etap I.

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania, pn. „Budowa placu zabaw w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią” – etap I. dnia 21.12.2023r wpłynęły pytania jednego z wykonawców. Poniżej przedstawiam treść pytań wraz z odpowiedziami:

- 1. Czy w zakres tej części wchodzi wszystkie nasadzenia (180szt)? Jeśli tak to czy jest z tawuła brzoźolistna?**
Odp.: Tak , w zakres realizacji zadania wchodzi nasadzenia cyt.: „wzdłuż fragmentu granicy północnej zaprojektowano żywopłot z tawuły brzoźolistnej (*Spiraea betulifolia* ,Tor”) sadzonej 2-3szt./m². -180 szt. krzewów”
- 2. Czy ogrodzenie ma być montowane na słupach drewnianych, czy na słupach stalowych ? istnieje rozbieżność w dokumentacji ?**
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość montażu z wykorzystaniem słupków metalowych.
- 3. Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew? Czy jest to w zakresie Wykonawcy?**
Odp.: W zakres tej części zadania wchodzi wycinka drzew. Drzewa przeznaczone pod wycinkę nie wymagają stosownego zezwolenia.
- 4. Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie palisady drewnianej?**
Odp.: Projekt przewiduje realizację palisady betonowej, którą należy wykonać w ramach realizacji projektu zagospodarowania placu.
- 5. Czy w zakres zadania wchodzi pielęgnacja trawników parkowych? Jeśli tak to w jaki sposób i przez jaki okres?**
Odp.: Zakres zadania nie obejmuje pielęgnacji trawników parkowych.
- 6. W dokumentacji technicznej istnieje rozbieżność w wymiarach płyty chodnikowej. Proszę o doprecyzowanie wymiaru płytki betonowej**
Odp.: Na rysunku zagospodarowania terenu płyty betonowe mają wymiar 60 x60cm.
- 7. Proszę o informacje czy zastosowane ogrodzenie w projekcie jest ogrodzeniem nowo zaprojektowanym czy jest ono dostępne ogólnie w sprzedaży Analizując rynek producentów ogrodzenia nie jesteśmy w stanie znaleźć producenta ogrodzenia zgodnego z Państwa opisem technicznym.**



GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

Odp.: Zamawiający dopuszcza montaż ogrodzenia o porównywalnych parametrach pod warunkiem zachowania podstawowych gabarytów (wysokość ogrodzenia i szerokość furtki) oraz materiałów zgodnych z dokumentacją (ogrodzenie metalowe).

W związku z odpowiedziami na pytania, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ na dzień 11 stycznia 2024r. oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień 9 lutego 2024r.

Niniejsze odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ.

Z up. Burmistrza
Krzysztof Błoński
Z-ca Burmistrza